

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-006387



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Насосная станция МУП «ЖКС - г. Багратионовска»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное унитарное предприятие «Жилищная коммунальная система - г.
Багратионовска»**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1093925007880

ИНН: 3915500974

Место нахождения объекта защиты:

**238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Багратиона,
Дом 53**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.04.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	37

1.6.	Объем здания, куб. м	188	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС (ИПД и ИПТ), СОУЭ 3 типа.	
2.			
<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не проводился			
3.			
<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек			
4.			
<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 36 статьи 2, пункт 4 части 1 статьи 37 ФЗ № 123; пункты 4.3 (таблица 1), 4.4, 4.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	части 1, 2 статьи 62, пункт 2 статьи	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	63, часть 1, пункт 1 части 2 статьи 68, пункт 3 части 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 5.2 (таблица 2), 6.3, 8.6-8.10, 9.11 СП 8.13130.2009.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 6 статьи 63, пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункт 4.1.2 СП 1.13130.2009; пункты 6.11.3, 8.1, 8.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	часть 1 статьи 32, пункт 1 статьи 49, пункты 1, 2, 5 статьи 52, части 1, 2 статьи 53, статьи 57, 58, часть 1 статьи 80, части 1-3, 5-7, 10 статьи 87, таблицы 21, 22, части 1-3 статьи 88, таблицы 23, 24, части 1, 5, 6 статьи 134, таблицы 28, 29 ФЗ № 123; пункты 4.1.2-4.1.4, 4.3.2 СП 1.13130.2009; пункты 4.1-4.3, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	часть 11 статьи 13, таблица 3, статья 51, пункты 1-3, 5, 9 статьи 52, части 1, 2 статьи 53, пункты 1, 2 части 2 статьи 56 ФЗ № 123; пункты 4.1.2-4.1.4, 4.2.5-4.2.7 СП 4.13130.2009.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	часть 3 статьи 5, пункты 1-4 статьи 43, пункт 11 статьи 52, часть 1 статьи 76, пункты 2-4 части 1 статьи 80, часть 1 статьи 90 ФЗ № 123.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 23, 32, 33, 38 статьи 2, пункт 3 статьи 52, части 1, 2 статьи 54, часть 3 статьи 81, статьи 91, 103 ФЗ № 123; пункты 3.29, 3.86, 4.2 СП 5.13130.2009.	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	части 26, 33, 45 статьи 2, пункт 3 статьи 52, пункт 3 статьи 52, пункт 3 части 2 статьи 53, части 1, 2 статьи 54, статья 20 ФЗ № 123; пункты 3.1 - 3.5, 5.1-5.5 СП 3.13130.2009; пункты 4.1-4.3, 4.5-4.8 СП 6.13130.2009; пункты 6.4, 6.8-6.15 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункт 1 части 2 статьи 1, пункты 4, 6, 8 статьи 63 ФЗ № 123; пункт 4.6 СП 2.13130.2012.	Выполняется