

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» апреля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-006897



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпуса 1 - 3 Православной гимназии г. Калининграда

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Частное образовательное учреждение "Православная гимназия Калининградской
Епархии Русской Православной Церкви"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083900001272

ИНН: 3904095347

Место нахождения объекта защиты:

236022, обл Калининградская, г Калининград, пл Победы, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 18 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 4763 |

| 1.6. | Объем здания, куб. м | 21651 | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--|-------------|
| 1.7. | Количество этажей | 3 | | | | | | | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | | | | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система пожарной сигнализации; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. | | | | | | | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Величина индивидуального пожарного риска: $2.088 \cdot 10^{-7} \cdot \text{год}^{-1}$. Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. Расчёт выполнен ИП Руднев В.Г. от 03.04.2023г.</p> | | | | | | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.</p> | | | | | | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table> | | | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется | | | | | | | |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013. | Выполняется | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | части 1-3 статьи 62 ФЗ № 123; пункты 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | пункты 1, 2 статьи 57, части 1-3, 5, 6 статьи 87 ФЗ № 123; пункты 4.1 - 4.8, 5.2.1 - 5.2.7, 5.3.1 - 5.3.6, 5.4.2 - 5.4.6, 5.4.15, 5.4.18, 6.7.10, 6.7.11-6.7.13 СП 2.13130.2020; пункты 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.6.4, 6.2.2 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | часть 1 статьи 53, части 1, 8, 10, 11 статьи 89, части 5-7 статьи 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3-4.2.6, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4 - 4.3.7, 4.3.11 - 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4-7.12.16 СП 1.13130.2020. Выполняется за искл. пунктов 4.3.3, 4.2.19, 4.4.11, 7.1.9, 4.2.21, 5.1.4 СП 1.13130.2020 - обоснованы расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | пункты 1-3 части 3 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | части 1, 2 статьи 54 ФЗ № 123; пункты 4.1 - 4.120 СП 486.1311500.2020; пункты 5.1 - 5.10 СП 485.1311500.2020; пункты 6.1.1 - 6.1.6 СП 484.1311500.2020; пункты 6.1 - 6.24 СП 7.13130.2013. Выполняется за искл. пунктов 7.2, 8.5 СП 7.13130.2013 - обоснованы расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и | части 4, 6, 7, 9 статьи 83, пункты | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | 1-7 части 1, части 4, 7, 11 статьи 84 ФЗ № 123; пункты 6.1.1 - 6.1.6 СП 484.1311500.2020. | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | статьи 4-6, 48-91 ФЗ № 123; пункты 2-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 82-83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ. | Выполняется |