

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-007057



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МАДОУ д/с № 79

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Калининград детский сад № 79**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900775249

ИНН: 3905018779

Место нахождения объекта защиты:

236010, обл Калининградская, г Калининград, ул Красносельская, Дом 22

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6							
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1277							
1.6.	Объем здания, куб. м	3830							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123). Значение индивидуального пожарного риска $3,167 \cdot 10^{-7} \cdot \text{год}^{-1}$ Отчет об оценке пожарного риска от 15.02.2022 г., выполнен ИП Руднев Д.В.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункты 4.1 , таблица №1 СП 4.13130.2013.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении/не выполняется							

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 62, части 1-3 статьи 69 ФЗ № 123; часть 5 (таблицы 1,2), пункты 10.1, 10.4 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 8.1, 8.11, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статьи 6.1, 29, 30-32, 57, 82-85, 87-91, 103, 134 (пункты 1-3, 6, 7), 137 (пункты 1, 2), таблицы 21, 22, 24, 28 ФЗ № 123; пункт 25 ППР РФ; пункты 4.1, 5.2.3, 5.2.5, 6.7.10, таблица 6.12 СП 2.13130.2020; пункты 4.1-4.3 (таблица 1), 4.4, 4.20, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1, 7.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13-4.2.15, 4.2.17 - 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.26, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 5.1.1-5.1.3, таблица 1 СП 1.13130.2020. выполняется за исключением: пункта 5.1.4 СП 1.13130.2020 (ширина эвакуационных выходов из помещений и из здания (при числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2 м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение 1)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13-4.2.15, 4.2.17 - 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.26, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 5.1.1-5.1.3, таблица 1 СП 1.13130.2020. выполняется за исключением: пункта 4.4.1 П 1.13130.2020 (ширина путей эвакуации по лестницам в лестничных клетках составляет	Выполняется

		<p>менее 1,35 м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение № 1; пункта 5.1.4 СП 1.13130.2020 (ширина эвакуационных выходов из помещений и из здания (при числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2 м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение № 1; пункта 5.2.1 П 1.13130.2020 (Уклон наружных открытых — лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°, Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение № 1.</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 7.7, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 60, 62, 83, 84 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, таблицы № 1, № 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 5.10-5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.1, 7.2.4, таблица А1 СП 484.1311500.2020; пункты 4.3, 4.4, таблицы № 1, № 3 СП 486.1311500.2020; часть 5 таблица № 2; пункт 10.1, 10.2, 10.4 СП 8.13130.2020; пункты 7.1-7.3 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	статьи 21, 81-84 ФЗ № 123; пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 СП 6.13130.2021.	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>статьи 4-6, 48-117 ФЗ № 123; пункты 2-5, 10-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 103-105, 107-110, 121-163, 286-294, 297-299, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ.</p>	<p>Выполняется</p>