Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-007060

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание пансионата (ООО "Южный")

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Южный"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1223900007220 ИНН: 3917056730

Место нахождения объекта защиты:

238345, обл Калининградская, г Светлый, п Волочаевское, ул Южная, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	12

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	862
1.6.	Объем здания, куб. м	2673
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ тип 3.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123). Значение индивидуального пожарного риска: 1,247*10^-8*год^-1 Отчет об оценке пожарного риска от 02.04.2023 года, выполненный ИП Руднев Д.В. (Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Комплекс компенсирующих мероприятий согласно расчета по оценке пожарного риска: - все помещения палат должны быть оборудованы дверьми с устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах; - помещение кухни должно быть оборудовано дверью с устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах. - технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии и соответствовать требованиям нормативных документов; - количество пожарной нагрузки в помещениях палат не должно превышать 10 кг на 1 кв.м; - количество размещаемых людей (постояльцев) не должно превышать 41 чел.; - персонал должен иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения; - Помещение электрощитовой (электрощиты) должны быть оборудованы самосрабатывающими порошковыми огнетушителями (пиростикерами).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ № 123; пункты 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ № 123; пункты 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.7, 8.1.8; 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 57, 87 ФЗ № 123; пункты 4.1; 5.3.1-5.3.6; 5.4.1-5.4.15; 5.4.17-5.4.21; 6.7.1; табл. 6.9, 6.7.25 СП 2.13130.2020; пункты 4.1; 4.2; 4.20; 5.1.1-5.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6; 7.7 СП 4.13130.2013 (с изм. Приказ от 14.02.2020г. № 89).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2; 4.2.2; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.18- 4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.9; 4.3.12; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 5.3.1 СП 1.13130.2020. Выполняется за исключением пунктов 5.1.4, 9.2.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1; 7.7; 7.19; 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	статья 54 ФЗ № 123; пункты 4.1; 4.3; 4.8; 5.1; 5.3; 5.5; табл. №1, №2 СП 3.13130.2009. пункты 5.2; 5.4;	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.10 -5.14; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.1.6; 7.2.1; 7.2.4; таб. А.1 СП 484.1311500.2020; пункты 4.3; 4.4; табл. №1; №3 СП 486.1311500.2020; табл. №2 СП 8.13130.2020; пункты 7.1-7.3 СП 7.13130.2013.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 83, 84 ФЗ № 123; пункты 6.1.1-6.1.6 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 4-6, 48-91 ФЗ № 123; пункты 2-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 82-83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291- 293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.