Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-007064

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МАОУ СОШ № 36

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 36

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901001662 ИНН: 3906047571

Место нахождения объекта защиты:

236006, обл Калининградская, г Калининград, пр-кт Московский, Дом 98А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6887

1.6.	Объем здания, куб. м	21977
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ тип 3.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска: 2,088*10^-7*год^-1! Результаты расчёта показывают, что индивидуальный пожарный риск для данного сценария не превышает значения, установленного Федеральным Законом №123-ФЗ. Расчёт выполнен ИП Руднев Д.В. от 24.05.2022г. Комплекс дополнительных мероприятий (рекомендаций) в области обеспечения пожарной безопасности согласно расчета по оценке пожарного риска: 1. Ширина дверных проемов должна составлять не менее 0,7м. в свету.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункт	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	4.3 СП 4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	части 1-3 статьи 62 ФЗ № 123; пункты 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	часть 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1, 2 статьи 57, части 1-3, 5, 6 статьи 87 ФЗ № 123; пункты 4.1 - 4.8, 5.2.1 - 5.2.7, 5.3.1 - 5.3.6, 5.4.2-5.4.6, 5.4.15, 5.4.18, 6.7.10, 6.7.11-6.7.13 СП 2.13130.2020; пункты 5.1.1-5.1.3, 5.1.5, 5.6.2, 5.6.4, 6.2.2 СП 4.13130.2013. Выполняется за исключением: пункта 5.5.2 СП 4.13130.2020 (В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка следует предусматривать сплошную перегородку, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1) — обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	часть 1 статьи 53, части 1, 8 10, 11 статьи 89, части 5-7 статьи 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.3-4.2.6, 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4 - 4.3.7, 4.3.11-4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 7.12.1, 7.12.2, 7.12.4-7.12.16 СП 1.13130.2020. Выполняется за исключением: пункта 4.2.19 СП 1.13130.2020 (ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток здания (помещения № 3, 10, 32*	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		тех.паспорт) наружу, на прилегающую территорию, менее 1,2 м и составляет 0,76м, 0,72м, 0,9 м соответственно) пункта 1.4.41 СП 1.13130.2020 (ширина лестниц, расположенных в лестничных клетках здания, менее 1,35 м (ширина составляет 1,2 м). пункта 7.12.3 СП 1.13130.2020 (ширина выхода из помещения №18*(тех. паспорт), расположенного на втором этаже здания, при числе эвакуирующихся более 15 человек менее 0,9 м (ширина составляет 0,84 м) Обоснованы расчетом по оценке пожарного риска, Приложение №1.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пункты 1-3 части 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 7.1 , 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	части 1, 2 статьи 54 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.120 СП 486.1311500.2020; пункты 5.1-5.10 СП 485.1311500.2020; пункты 6.1.1-6.1.6 СП 484.1311500.2020; пункты 6.1 - 6.24 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	части 4, 6, 7, 9 статьи 83, пункты 1-7 части 1, части 4, 7, 11 статьи 84 ФЗ № 123; пункты 6.1.1-6.1.6 СП 484.1311500.2020.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 4-6, 48-91 ФЗ № 123; пункты 2-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 82-83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.