

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-007294



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5" (здание
малого спального корпуса литер Г)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями
здоровья "Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902215424

ИНН: 3915009928

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Калининградская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.05.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	632
1.6.	Объем здания, куб. м	5537
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (ИП-212-141, ИПР 513-10), СОУЭ (2-го типа), гидранты на сети наружного противопожарного водопровода.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска. Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Произвести монтаж пожарной сигнализации в коридоре подвала, при условии сохранения пожарной нагрузки в остальных помещениях, соответствующей категории В4 по пожарной опасности. 2. Произвести монтаж противопожарных дверей, ведущих в общий коридор из помещений складского назначения категории В4 по пожарной опасности. 3. Обеспечить исправное состояние устройства для самозакрывания (доводчика) на двери, ведущей с коридора в лестничную клетку на уровне мансардного этажа.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 0 копеек</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123; пп. 4.1, 4.3 табл. 1, 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68 ФЗ № 123; пп. 1.1, 3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 69, 71 ФЗ № 123; п. 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ № 123; п. 4.1 СП 4.13130.2013; пп. 13, 15, 23, 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 ФЗ № 123; пп. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020; пп. 9, 14, 23, 26, 27, 36, 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ № 123; разд. 7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ст. 54, 56, 81, 82, 83, 84 ФЗ № 123; пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009; пп. 5.8, 5.21, 7.1.3 СП 484.1311500.200; пп. 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пп. 1.1., 3.6, 5.2 СП 8.13130.2020.	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ № 123; пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009; пп. 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пп. 1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 51, 52, 55, 60, 63, 64 ФЗ № 123; приложение № 1 пп.1-27, Приложение № 2 пп. 1-3 Приказа МЧС России от 12.12.2007 № 806; п.4.1 СП 9.13130.2009; пп.1-4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60, раздел XVIII Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется