Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-008079

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика" (литер В)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская табачная фабрика"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900778747 ИНН: 3905027090

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Гвардейский, п Знаменск, ул Шоссейная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	10

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1255
1.6.	Объем здания, куб. м	5425
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ (2-го типа)
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска на объекте не превышает одной миллионной в год и соответствует части 1 статьи 79 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Отчет об оценке пожарного риска, регистрационный номер № 16-04/23, выполнен ИП Рудневым В.Г. Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: 1) Выходы из помещений, ведущие в общий коридор здания (за исключением санитарных узлов) должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах; 2) оборудовать объект защиты системой пожарной сигнализации; 3) оборудовать объект защиты системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа; 4) технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии, соответствовать требованиям нормативных документов.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей 0 копеек		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пп. 4.3 таблица № 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62, части 1-3 статьи 69 ФЗ № 123; пп.4.1-4.5, табл. 3 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6-8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 6.1, 29, 30-32, 57, 87-91, 134 (пп. 1-3, 6, 7), 137 (пп. 1, 2), таблицы 21, 22, 24, 28 ФЗ № 123; пп. 4.5, 4.8, 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 6.6.1 СП 2.13130.2020; пп. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пп. 4.2.9, 4.2.12, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.5 СП 1.13130.2009	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123; пп. 7.1-7.3, 7.13, 7.19 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	статьи 54, 60, 62, 83, 84 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 5.10 -5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.2, 7.2.4, таблица А1 СП 484.1311500.2020; пп. 4.3, 4.4., таблицы 1, 3 СП 486.1311500.2020; часть 5 таблицы 2, пп. 10.1, 10.2, 10.4 СП	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	8.13130.2020; пп.7.1 - 7.3 СП 7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 21, 81, 82, 83, 84 ФЗ № 123; пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2 - 6, 10-14, 16, 17, 18, 23, 25-27, 30-32, 35-37, 48, 49, 54, 56, 60, 65, 77-79, 81-83, 392-409 ППР РФ; статьи 4-6, 48-117 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.