Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-009134

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 134

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 134

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901007492 ИНН: 3906043175

Место нахождения объекта защиты:

236029, обл Калининградская, г Калининград, ул Старшего лейтенанта Сибирякова, Дом 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3290
1.6.	Объем здания, куб. м	11104
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ тип 3, ВПВ.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Величина индивидуального пожарного риска: 1,855*10^-8. Отчет об оценке пожарного риска от 2022 года, выполненный ИП Руднев В.Г. (Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Комплекс дополнительных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности согласно расчета по оценке пожарного риска: - выходы из помещений, ведущие в общие коридоры здания (за исключением санитарных узлов), а также двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах; - технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии.

3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 рублей, 00 копеек.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 1 статьи 69 ФЗ-123; пункты 4.1 (таблица 1), 5.2.2, 5.2.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62, пункты 1-3 статьи 68 ФЗ № 123; часть 5 таблица 1, пункты 10.1, 10.2, 10.4 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 8.1, 8.11, 8.1.2, 8.1.5, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 6.1, 29-32, 85-85, 87-91, 103, 105, 136, 138, пункты 1-3, 6, 7 статьи 134, пункты 1, 2 статьи 137, таблицы 21, 22, 24, 28 ФЗ № 123; часть 1 статьи 25 ППР РФ; пункты 4.1, 5.2.3, 5.2.5, часть 6, пункты 6.7.1, 6.7.19, таблица 6.9 СП 2.13130.2020; пункты 4.1, 4.2, 4.3 (таблица 1), 4.4, 4.20, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1, 7.7 СП 4.13130.2013 (с изм. от 14.02.2020).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13-4.2.15, 4.2.26, 4.2.17-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 5.1.1-5.1.3, таблица 1 СП 1.13130.2020. За исключением: - пункта 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ширина марша центральной лестницы в здании, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение № 1); - пункта 5.1.4 СП 1.13130.2020 (ширина эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска, Приложение № 1).	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ-123; пункт 7.1, 7.7, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 60, 62, 83, 84 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 5.10, 5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.1, 7.2.4, таблица А1 СП 484.1311500.2020; пункты 4.3, 4.4, таблицы 1, 3 СП 486.1311500.2020; часть 5 таблица 1, пункты 10.1, 10.2, 10.4 СП 8.13130.2020; пункты 7.1-7.3 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 21, 81-84 ФЗ № 123; пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6-6.8 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 4-6, 48-117 ФЗ № 123; пункты 2-6, 10-14, 16-18, 23, 25-27, 30-32, 35-37, 48, 49, 54, 56, 60, 65, 77-79, 81-83, 392-409 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.