Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«09» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-009164

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание гостиницы ООО "УОК "Олимп"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-оздоровительный комплекс "Олимп"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902056749 ИНН: 3912009060

Место нахождения объекта защиты:

238560, обл Калининградская, р-н Светлогорский, г Светлогорск, пр-кт Калининградский, Дом 72В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 14 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 3873 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 5696 |
| 1.7. | Количество этажей | 5 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АУПС, СОУЭ тип 3. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |
| Расчётная величина пожарного риска составляет 3,642*10^-7 (допустимое значение 1*10^-6год^-1), при выполнении следующих дополнительных мероприятий: 1. Выполнить монтаж противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI60, с целью выделения пожарного отсека, в проёмах между помещениями цокольного этажа здания согласно плану, приведённому в приложении №3: №17-№25; №25-№26; 2. Выполнить монтаж противопожарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI30 в проёмах между помещениями цокольного этажа здания согласно плану, приведённому в приложении №3: №1-№17; №1-№16; №26-№29; №29-№34; 3. Выполнить монтаж перегородки с дверью шириной в свету не менее 0,75 м и высотой не менее 2,0 м, между помещениями №1 и №23 на 1-ом этаже здания согласно плану, приведённому в приложении №3; 4. Предусмотреть с одной стороны криволинейной лестницы, ведущей с обеденного зала к эвакуационному выходу непосредственно наружу, перила (поручни); 5. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания дверных полотен, между следующими помещениями согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3, а также всех противопожарных: - 1-ый этаж: №1-2; №1-8; №1-10; №1-23; №12-23; №13-23; №14-23; №15-16; №26-27; - 2-ой этаж: №1-2; №2-36; №36-46; №46-47; №45-46; - 3-ий этаж: №1-20; №20-30; - 4-ый этаж: №1-10; №21-10; - 5-ый этаж: №1-3; №12-3; №12-13. | | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается. | | | |
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | статья 62 ФЗ № 123; пункт 5.2 МП 8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ № 123; подпункт "а" пункта 8.1.1, пункты 8.1.2-8.1.9 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | статья 29, часть 2 статьи 30, часть 2 статьи 31, статьи 57, 58, части 1, 2, 5, 6 статьи 87, таблицы 21, 22 ФЗ № 123; пункты 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | статья 5, пункты 1-6, 9 статьи 52, части 1-3 статьи 53, часть 1 статьи 53, часть 1 статьи 89 ФЗ № 123; пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | часть 1 статьи 80 ФЗ № 123. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, | статья 54, часть 1, пункты 1,2 части 2 статьи 56, статья 62, пункты 1, 2, 4 части 1, части 2-4, 7-11 статьи 84, статья 91 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020; пункты 6, 7 СП 3.13130.2009; пункт | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 5.2 СП 8.13130.2020. | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пункты 1-3 статьи 59, части 1, 2, 4, 7-9 статьи 82, части 6, 7, 9 статьи 83, статья 103 ФЗ № 123; пункт 7.1.3 СП 484.1311500.2020; пункт 4.1 СП 4.13130.2013. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | части 1, 3 статьи 5, статья 60 ФЗ № 123; пункты 2-6, 8-15, подпункты а), б), д), е), з), к), л), м), н), о) пункта 16, пункты 23, 25-28, 30-32, 35-37, подпункты б), г) пункта 41, пункты 43, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 73, 84-86, 286 ППР РФ. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.