Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-009386

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание Литер А Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Городская больница №4»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области «Городская больница №4»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901008889 ИНН: 3906029237

Место нахождения объекта защиты:

236006, обл Калининградская, г Калининград, ул Больничная, Дом 34-38А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1939

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4130
1.6.	Объем здания, куб. м	59896
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ (3тип), АУПС (аналогового типа), ВПВ (10 ПК), НПВ (2ПГ на удалении до 200 м)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объект выполнен расчет индивидуального пожарного риска (КОО ВДПО, рег.номер №001/РР от 25.05.2023, 3,366 1077) Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, организовать не реже 1 раза в квартал проверку работоспособности. 2. Не допускать необоснованных изменений функционального назначения помещений, объемно-планировочных и конструктивных решений. 3. Обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, не допускать загромождение путей эвакуации. 4. Обеспечить проведения тренировок по организации эвакуации не реже чем 1 раз в полгода. 5. Обеспечить двери системами автоматического самозакрывания ведущие на пути эвакуации. 6. Не нарушать конструкцию и проводить техническое обслуживание системы автоматического самозакрывания дверей, не нарушать целостность, и наличие в тех местах где они установлены.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ-123; пункты 4.1, 4.3 (таблица1), 4.14, 4.15, 5.6.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ-123; пункты 4.2, 4.3, 4.5, 6.4, таблица 2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт1 части1 статьи 90 ФЗ-123; пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.10 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58.ч.1. ч.2. ФЗ-123; пункты 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.17, 5.4.20, 5.4.21, таблица 6.9 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	части 1-4 статьи 53 ФЗ-123; пункты 4.2.1, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3-4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.3 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1, 2 статьи 90 ФЗ-123.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	пункт 3 статьи 52, пункты 1, 2 статьи 54, статьи 62, 68, пункт 3 статьи 81, пункты 1, 4, 5, 6, 9 статьи 83, пункты 1-4, 7-11 статьи 84, пункты 1, 2 статьи 86, пункты 2-4 статьи 103 ФЗ-123; пункты 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13,1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009; пункты 4.2, 4.4, 6.3, 11.2, таблица 2 СП 8.13130.2020; пункты 5.4, 6.1.5-6.1.7, 6.1.10, 6.1.23, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, приложение А СП 10.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункт 2 статьи 54, пункт 2 статьи 62, пункт 4 статьи 83, пункты 1, 4 статьи 84, пункт 3 статьи 103 ФЗ-123; пункты 14.1-14.4 СП 5.13130.2009; пункт 3.5 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3-6, 9-17, 19, 21, 22, 26-28, 30-32, 35, 37, 41, 42, 48, 49, 52, 54-56, 60, 79, 116-119, 392-400, 403, 404, 406, 409, 413 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.