

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-009449



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание (Литер А) Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Калининградской области "Центр содействия семейному устройству детей "Надежда"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Калининградской области "Центр содействия семейному устройству детей "Надежда"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901863083

ИНН: 3908012729

Место нахождения объекта защиты:

236005, обл Калининградская, г Калининград, ул Камская, Дом 2-2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	952
1.6.	Объем здания, куб. м	3168
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 ст. 79 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон от 22.07.2008г. ФЗ-№123. Значение ИПР: $6,48 \cdot 10^{-8}$ год⁻¹. Отчет об оценке пожарного риска от 23.05.2023 года, выполненный ИП Руднев Д.В. (Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Комплекс компенсирующих мероприятий согласно расчета по оценке пожарного риска: - технические системы (СПС, СОУЭ) должны находиться в работоспособном состоянии, соответствовать требованиям нормативных документов; - выходы из помещений, ведущие в общие коридоры здания (за исключением санитарных узлов), а также двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p align="center">Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.</p>		

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 69; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты" п. 4.3; 4.4-4.13.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; СП 8.13130.2020"Системы противопожарной защиты" п. 4.1; п. 5.2, п. 8.8.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90; СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты" п. 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4-8.1.6; 8.1.7; 8.1.8; 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57, ст. 87; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты" п. 4.1; 5.3.1-5.3.6; 5.4.1-5.4.15; 5.4.17-5.4.21; 6.7.1; табл. 6.9, 6.7.25; СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

		противопожарной защиты" п.4.1; 4.2; 4.20; 5.1.1-5.1.4; 5.2.2; 5.2.4; 5.2.6; 7.7.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст. 53, ст.89, ст.134; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты" п. 4.1.2; 4.2.2; 4.2.8; 4.2.9; 4.2.14; 4.2.15; 4.2.18-4.2.19; 4.2.22; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.9; 4.3.12; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.6; 5.3.1. Выполняется за исключением п. 4.3.5, 5.1.4, 4.4.1, 4.4.7 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"ст. 90; СП 4.13130.2013"Системы противопожарной защиты" п.7.1; 7.7; 7.19; 8.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54; СП 3.13130.2009"Системы противопожарной защиты" п.4.1; 4.3; 4.8; 5.1; 5.3; 5.5, табл. №1, №2; СП 484.1311500.2020"Системы противопожарной защиты" п. 5.2; 5.4; 5.10- 5.14; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.1.6; 7.2.1; 7.2.4, таб. А1; СП 486.1311500.2020"Системы противопожарной защиты" п.4.3; 4.4, табл. №1; 3; СП 8.13130.2020"Системы противопожарной защиты" табл. № 2; СП 7.13130.2013 п. 7.1-7.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о	Выполняется

<p>оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>требованиях пожарной безопасности" ст. 83, ст. 84; СП 484.1311500.2020 п. 6.1.1-6.1.6.</p>	
<p>4.9. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. №123" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4-6, ст. 48-91; "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 п. 2-52; 54-57; 60; 65-67; 69; 71-73; 77-79; 82-83; 103-105; 107-110; 121-127; 286-288; 291-293; 308-333; 337-372; 392-413.</p>	<p>Выполняется</p>