

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«15» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-009536



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**АЗС ООО "Легион"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью "Легион"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1163926059934

ИНН: 3906984895

Место нахождения объекта защиты:

**238750, обл Калининградская, г Советск, ул Гагарина, Дом 10**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**13.02.2003**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	119
1.6.	Объем здания, куб. м	458

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) . Автоматическая установка пожаротушения (АУПП). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 2-го типа). Система наружного противопожарного водопровода (пожарные гидранты 150 м, ПГ №47 по ул. Дружба -ул. Гагарина и ПГ №51 по ул. Гагарина- пер. Янтарный).	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Расчет не проводился.			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Страховой полис № GRSX12385562162000 от 16.03.2023г.			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 71, таблица 15 ФЗ № 123; пункт 4.3 (таблица 1) СП 4.13130.2013"; пункт 6.8 СП 156.13130.2014.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 68 ФЗ № 123; пункт 6.37 СП 156.13130.2014; пункты 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	часть 1 статьи 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	таблицы 21, 22 ФЗ № 123; пункт 5.5 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статья 89 ФЗ № 123; пункты 4.2.9, 4.2.13-4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.12, 7.1.3 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1-7.19 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статья 91 ФЗ № 123; пункты 6.1, 6.2, приложение А СП 484.1311500.2020; пункт 4.11 СП 486.1311500.2020; пункты 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3, 7 СП 3.13130.2009; пункты 4.1-4.5, 8.8-8.10 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами	статьи 81-83, 85, 88 ФЗ № 123; пункты 6.3, 6.6 СП 484.1311500.2020.	Выполняется

	зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статья 84 ФЗ № 123; приложение 1: пункты 1-3, 6-7, 1-20, 24-26 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806; пункты 2-4, 10-12, 19, 23, 26-27, 35-37, 43, 48, 54, 60, 65, 75, 373-391, 393-394, 399-413 ППР РФ.	Выполняется