Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010003



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание жилого корпуса № 3 ГБСУСО КО ДСУ "Серебряный родник"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом социального ухода "Серебряный родник""

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902005676

02005676 ИНН: 3924002140

Место нахождения объекта защиты:

238646, обл Калининградская, р-н Славский, п Громово, ул Зеленая, Дом 80

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	
		организаций	

	1					
1.4.	Высота здания, м			6		
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека		689			
	здания, кв. м					
1.6.	Объем здания, куб. м			3565		
1.7.	Количество этажей			2		
1.8.		-	Не имеет			
	опасности, категория здани					
	пожарной и взрывопожарно					
	(указывается для зданий пр	оизводственного или				
	складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем про	-		СПС, СОУЭ - 3		
				ый водоем- 2 шт.,		
	сигнализации, пожаротуше		наружный противопожарный			
	управления эвакуацией, вну		водопр	овод - 4 шт.		
	противопожарные водопров	воды)				
_						
2.	-	го риска, проведенна				
	(Заполняется, если провод	•		•		
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых					
	дополнительных инженер					
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числ					
	<u>-</u>	тип систем противопож				
	1	риска на объекте защит				
3.		<u>го ущерба имуществу</u>	_	-		
	(Заполняется самостоятель			• •		
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)	00 (✓ × 00		
├	ма ущерба имуществу треты					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной					
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
	защиты					
	Наименование	Реквизиты нормативні	•	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	_	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не		
		перечень статей (часте		выполняется		
		устанавливающих тр	•			
		пожарной безопасност	ги к ооъекту			
	_	защиты		_		
4.1.	Противопожарные	статья 69 ФЗ №123,	•	Выполняется		
	расстояния между	таблица 1, пункты 4.1				
	зданиями и сооружениями	4.13130.201	3.			
	•			•		

4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ №123, пункт 4.5 таблица 2, пункты 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 8.1 "б", пункты 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 СП 4.13130.2013 (в редакции от 30 декабря 2021 г.)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 58 части 1, 2 ФЗ №123, пункты 5.2.6, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.16, 5.4.17 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статья 53 части 1, 2, 3, 4 ФЗ-№123, пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5-4.2.10, 4.2.12-4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.12, 5.3.1-5.3.3, 5.3.5, 5.3.8 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1, 3 статьи 90 ФЗ-№123.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 таблица 2 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; пункт 3.5 СП 3.13130.2009.	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3-6, 9-18, 21-23, 25-28, 30-32, 35-37, 41-43, 48-50, 54-56, 59, 60, 392-400, 403, 404, 406, 409, 413 ППР РФ.	Выполняется