

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010097



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание отеля (корпус 1) ООО "Спарус"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Общество с ограниченной ответственностью "Спарус"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1103925016656

ИНН: 3906219238

Место нахождения объекта защиты:

**236003, обл Калининградская, г Калининград, ул Ялтинская, Дом 20А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**28.02.2014**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | III   |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 8   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1312  |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 11288   |

| 1.7.                                      | Количество этажей  | 3  |  |   |   |                                      |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет   |  |   |   |                                      |  |  |  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации извещатели: опτικο-электронные ИП, ручные пожарные извещатели). Здание оборудовано СОУЭ (система оповещения управления эвакуацией) 3-го типа. |  |   |   |                                      |  |  |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась. <math>Q_v = 3.642 \cdot 10^{(-7)} \cdot \text{год}^{(-1)}</math>. Предусмотренные дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Установить в проем между помещением коридора № 3а и помещением серверной №11 по экспликации противопожарные двери с устройством автоматического закрывания. Предел огнестойкости не менее EI30.</p> |  |  |   |   |                                      |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Страхование объекта защиты не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек.</p>  |  |  |   |   |                                      |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |  |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования | Сведения о выполнении/не выполняется |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования  | Сведения о выполнении/не выполняется   |  |   |   |                                      |  |  |  |
|   |  |  |  |   |   |                                      |  |  |  |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | пожарной безопасности к объекту защиты  |             |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | статья 69 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.3<br>таблица 1, пункты 4.14, 4.15 СП<br>4.13130.2013.  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | статьи 62, 68 ФЗ-№123; пункты 1.1,<br>3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП<br>8.13130.2020.   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | статьи 69, 71 ФЗ-№123; пункт 8.1<br>СП 4.13130.2013.  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | статьи 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ-№123;<br>пункты 4.1, 5.6, 5.2, 6.4 СП<br>4.13130.2013; пункты 13, 15, 25, 23<br>ППР РФ.  | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | статьи 53, 89 ФЗ-№123 пункты<br>4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020<br>пункты 9, 14, 23, 26, 27, 36, 37 ППР<br>РФ.  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | статья 90 ФЗ-№123 раздел 7 СП<br>4.13130.2013.  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | статьи 54, 56, 81, 82, 83, 84<br>ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.8,<br>5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП<br>3.13130.2009; пункты 5.8, 5.21,<br>7.1.3 СП 484.1311500.2020; пункты<br>5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021;<br>пункты 1.1, 3.6, 5.2 СП<br>8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,  | статьи 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ<br>-№123 пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8,<br>5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП<br>3.13130.2009; пункты 5.1, 5.2,<br>6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пункты<br>1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП   | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития    | 8.13130.2020.  |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | статьи 51, 52, 55, 60, 63, 64 ФЗ-№123; приложение №1 пункты 1-27, приложение 2 пункты 1-3, п.4.1 СП 9.13130.2009; пункт 1-4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60, раздел 18 XVIII ППР РФ. | Выполняется |