

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010132



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание ГБУ СО КО "Центр содействия семейному устройству детей "Наш дом"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
Калининградской области "Центр содействия семейному устройству детей "Наш  
дом"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902056793

ИНН: 3918009073

Место нахождения объекта защиты:

238326, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Октябрьская,  
Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1969

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4272
1.6.	Объем здания, куб. м	12816
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ - 3-го типа, АУПС (аналогового типа), ВПВ (14 ПК), НВП (2 ПГ на удалении до 200м).
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска рег. номер РР-192/К от 08.10.2020, <math>Q_v = 6.48 \cdot 10^8</math>. Дополнительные противопожарные мероприятия: - в соответствии с требованиями свода правил "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" выполнена система оповещения; - в соответствии с требованиями свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Автоматические нормы и правила проектирования" выполнена система автоматической пожарной сигнализации; - в соответствии с требованиями свода правил "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод" выполнен внутренний противопожарный водопровод; - система автоматической пожарной сигнализации оборудована возможностью дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; - в соответствии с требованиями свода правил "Естественное и искусственное освещение" выполнено аварийное освещение; - обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, организована ежемесячная проверка работоспособности указанных систем; - в помещении "Электрощитовая" установлена противопожарная дверь с доводчиком и уплотнителем в притворах.</p>		

3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.			
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ №123 пункты 4.1, 4.3 таблицы 1, пункты 4.14, 4.15, 5.6.4, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ №123 пункты 4.2, 4.3, 4.5, таблица 2, пункт 6.4 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ №123; пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.10, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1, 2 статьи 58 ФЗ №123 пункты 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.17, 5.4.20, 5.4.21, таблицы 6.9 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	части 1-4 статьи 53 ФЗ №123 пункты 4.2.1, 4.2.15, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.3 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1, 2 статьи 90 ФЗ-№123.	Выполняется
4.7.	Системы	часть 3 статьи 52, часть 1, 2 статьи	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	54, статья 62, часть 3 статьи 81, части 1, 4-6, 9 статьи 83, части 1-4, 7-11 статьи 84, части 1, 2 статьи 86, части 2, 3, 4, статьи 103 ФЗ №123; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1- 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9б 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009; пункты 4.2, 4.4, таблица 2, пункты 6.3, 11.2 СП 8.13130.2020; пункт 5.4, приложение А, пункты 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 6.1.23, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7 СП 10.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	часть 2 статьи 54, часть 2 статьи 62, часть 4 статьи 83, части 1, 4 статьи 84, часть 3 статьи 103 ФЗ №123; пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; пункт 3.5 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 41, 42, 48, 49, 52, 54, 55, 56, 60, 79, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 406, 409, 413 ППР РФ.	Выполняется