Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«22» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010135

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание ГБУ ОО "Школа-интернат № 5"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья "Багратионовская общеобразовательная школа-интернат № 5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902215424 ИНН: 3915009928

Место нахождения объекта защиты:

238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул Калининградская, Дом 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.08.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	8

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1917
1.6.	Объем здания, куб. м	16100
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации ППК "Сигнал 20", ППК "Сигнал 10", БКИ "С-2000 М", извещатели оптико-электронные "ИП 212-45", ручные пожарные извещатели "ИПР 513-10") . Здание оборудовано СОУЭ (система оповещения управления эвакуацией) -3-го типа . Гидранты на сети наружного противопожарного водопровода расположены в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск составляет 7.517*10 ^(-8).		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страхование объекта защиты не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ №123 пункты 4.1, 4.3 таблица 1, 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68 ФЗ №123 пункты 1.1, 3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статьи 69,71 ФЗ №123; пункт 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ-№123; пункты 4.1, 5.6, 5.2, 6.4 СП 4.13130.2013; пункты 13, 15, 25, 23 ППР РФ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 ФЗ №123; пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020; пункты 9, 14, 23, 26, 27, 36, 37 ППР РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ №123№ раздел 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	статьи 54, 56, 81, 82, 83, 84 ФЗ №123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 таблица 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.8, 5.21, 7.1.3 СП 484.1311500.2020; пункты 5.1, 5.2, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2 СП 8.13130.2020.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ №123; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 51, 52, 55, 60, 63, 64 ФЗ №123; приложение 1 пункты 1-27, приложение 2 пункты 1-3 приказа МЧС России от 12.12.2007 № 806; пункт 4.1 СП 9.13130.2009; пункты 1 - 4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60 раздел 18 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.