Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010261

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МАДОУ д/с № 51

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда детский сад № 51

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900590120 ИНН: 3904020126

Место нахождения объекта защиты:

236019, обл Калининградская, г Калининград, ул Гавриленко, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.12.1958

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	496
1.6.	Объем здания, куб. м	1344
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ 2-го типа.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчетное значение индивидуального пожарного риска на объекте 2.106*10^(-9). Перечень дополнительных противопожарных мероприятий : - отсутствие постоянных рабочих мест в помещениях мансарды -до 2 часов в течении рабочей смены в соответствии с п.15 ст.2 ФЗ-№384; - монтаж устройств самозакрывания (доводчиков) на двери кабинетов.

3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможность ущерба для третьих лиц отсутствует.

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ №123, пункт 4.3, табл. 1, пункты 4.4, 4.15 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	таблица 2, пункт 5.10 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	часть 1 статьи 76, часть1 статьи 90 ФЗ №123; пункты 4.1, 7.1, 8.1.1-8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункты 1, 5, 6 статьи 52 , статьи 57-59, части 1, 3 статьи 80, части 1-3, 5-7, 11 статьи 87, части 1, 19 статьи 88, части 1-3 статьи 134, части 1-2, 4-6 статьи 137, таблицы 21-24, 29 ФЗ №123; пункты 4.5-4.8, 5.2-5.4, 6, 6.7.1, 6.7.10-6.7.14, 6.7.17 СП 2.13130.2020; пункты 4.1-4.2, 4.16, 4.18-4.20, 5.1.1-5.1.5, 5.2.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013. Выполняется за исключением пункта 6.7.10 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункт 2 статьи 52, статьи 53, 89, части 5-6, 12, 18 статьи 134, таблица 28 ФЗ №123; пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2-4.4, 5.1-5.2 СП1.13130.2020. Выполняется за исключением пунктов 4.4.1, 4.2.2, 4.3.6, 5.1.3, 5.1.4 СП1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ №123, пункты 7.1-7.8, 7.10-7.16 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	статьи 51-52, 54, 56, 60, 62, 68, 81-84, 86, 91, 103 ФЗ №123; пункты 3, 4, 5, 6, 7 таблица 2 СП 3.13130.2009; разделы 4-8 СП 7.13130.2013; раздел 4, таблицы 1, 3 СП 486.1311500.2020; разделы 5-6, приложение А СП 484.1311500.2020; разделы 6-7,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	пункты 14.1-14.2, 14.4, 15.1-15.2, приложение А СП 10.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	части 4-5 статьи 83 ФЗ №123 , пункты 7.1-7.2, 7.5 СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-5, 8-19, 21-38, 40-43, 48-50, 52, 54-57, 60, 63, 65-69, 71-73, 77, 79, 91-92, 209, 286-288, 292-293, 308-333, 337-372, 392-404б 406-413, приложение 1 ППР РФ; статьи 21, 25, 27, 30, 34, 37-39 ФЗ №123; - ФЗ-№69 "О пожарной безопасности"	Выполняется