Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010552

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спальный корпус ГБУ КО Школа-интернат № 8

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Нестеровская школа-интернат № 8"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900552312 ИНН: 3920004770

Место нахождения объекта защиты:

238010, обл Калининградская, р-н Нестеровский, г Нестеров, ул Октябрьская, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	472
1.6.	Объем здания, куб. м	9259
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3 -го типа.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Расчетные значения пожарного риска: в результате произведенного расчета установлено, что индивидуальный риск для людей, находящихся в помещениях объекта равен Q= 1.247*10^(-8). Комплекс выполняемых дополнительных инженерно - технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - в уровне 3 этажа лестничную клетку отделить от коридоров противопожарными перегородками 1 -го типа (стенами 2-го типа), высоту эвакуационных выходов в указанных перегородках предусмотреть не менее 1.9 м., ширину не менее 1.2 м, заполнение дверных проемов предусмотреть в противопожарном исполнении но не ниже 2-го типа (предел огнестойкости не менее EI 30); - двери помещений №12 (3 этаж), №№ 3.12.13 (2 этаж), №№ 14, 17, 19 (1 этаж), предусмотреть в противопожарном исполнении но не ниже 2 - го типа (предел огнестойкости не менее EI 30); - двери помещений №№1, 2, 8, 9, 10, 13, 14 (3 этаж), №№ 1, 2, 8, 10, 11, 14, 15 (2 этаж), №№ 12, 13, 20, 24 (1 этаж) - оборудовать устройствами для самозакрывания; - для двупольных дверей в перегородках, отделяющих внутреннюю лестницу от коридоров, предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен; - дверь ведущую из подвала в тамбур выхода непосредственно наружу предусмотреть в противопожарном исполнении но не ниже 2- го типа (предел огнестойкости не менее

EI 30); - в связи с истечением сроков службы технических средств функционирующих в составе системы противопожарной защиты АУПС и СОУЭ, предлагается выполнить капитальный ремонт указанных систем. Систему пожарной сигнализации предусмотреть адресного типа, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 3-го типа.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункт 4.4, таблица 1 части 4 СП 4.13130.2013 (с изм. № 3).	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	части 1, 2 статьи 62, части 1 -3 статьи 68 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 8.8, 8.9, 8.10 часть 5 таблицы 1, 2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 8.1, 8.1.4 СП 4.13130.2013 (с изм. № 3).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 29, 30, 31, 32, 82, 83, 84, 86, 85, 87, 88, 89, 90, 91, части 1-3, 6, 12 статьи 134, части 1, 2 статьи 137, таблицы 21-24, 28 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 4.1, 5.2.3, 5.2.5, 6.7.1, 6.7.10, таблица 6.12 СП 2.13130.2020; пункты 4.1, 4.2, 4.3 (таблица 1), 4.4,	Выполняется

		4.11, 4.20, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1, 7.3, 7.6 СП 4.13130.2013 (с изм. № 3).	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, части 2, 3, 6, 7 статьи 134, таблицы 27, 28 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 - 4.2.6, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 5.1.1 - 5.1.4, 5.2.1 - 5.2.6, таблица 1, пункты 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7, 9.3.8, 9.3.9 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.16, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	части 1, 2 статьи 54, части 1 - 3 статьи 62, часть 3 статьи 68, части 7 - 9 статьи 83, части 1 - 11 статьи 84, части 1, 6 - 9 статьи 85, части 1 - 3 статьи 86 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункт 4.1, 4.5, 4.6, 5.3, 5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.2, 7.2.4, таблица А1 СП 484.1311500.2020; пункты 4.3, 4.4, таблицы 1, 2 СП 486.1311500.2020; таблица 2, пункты 8.4, 8.8, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	статья 21, части 1-4 статьи 81, части 1-5, 9 статьи 82, пункты 4-6 части 1 статьи 83, части 1, 10, 11 статьи 84, статья 85 ФЗ №123 (в редакции от 14.07.2022); пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10 СП 6.13130.2021.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2 - 6, 9 - 17, 23, 26, 27, 30 - 32, 35 - 37, 41 - 43, 48 - 50, 54 - 56, 60, 65, 86,392 - 394, 395 - 409 ППР РФ; приложения 1, 3, 4 приказа МЧС России № 596 от 05.09.2021г.; пункты 1 - 10, 19, 20, 23 приложения 1 к приказу МЧС России № 806 от 18.11.2021г.; пункты 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.7, 9.3.9 ГОСТ 34428-2018; пункты 1 - 4 статьи 5 ФЗ-№123.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.