Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» июня 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-010555

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание детского сада МАОУ СОШ № 28

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 28

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901862797 ИНН: 3908014437

Место нахождения объекта защиты:

236039, обл Калининградская, г Калининград, ул Чаадаева, Дом 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	271
1.6.	Объем здания, куб. м	2422
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации: пожарные оптико - электронные , ручные пожарные извещатели). Здание оборудовано СОУЭ (система оповещения управления эвакуацией 3-го типа), извещатель пожарный дымовой оптико -электронный адресно -аналоговый ИП 212-34А "ДИП-34А-04", пожарный дымовой оптико - электронный линейный "С2000-ИПДЛ", пожарный ручной адресный "ИПР 513-3АМ исп. 01", оповещатель световой "Молния - 12", прибор управления оповещения "SX - 480," оповещатель речевой, светозвуковой "Призма -200".
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска на объекте защиты не проводился.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страхование объекта защиты не производилось. Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 4.1, 4.3 таблицы 1 статьи 69 ФЗ-№123; пункты 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68 ФЗ-№123; пункты 1.1, 3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 8.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ-№123; пункты 4.1, 5.2.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013; пункты 13, 15, 23, 25 ППР РФ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 ФЗ-№123; пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020; пункты 9, 14, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 37 ППР РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ-№123; раздел 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	статьи 54, 56, 81, 82, 83, 84 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.8, 5.21, 7.1.3, 7.2.1, приложение А СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	484.1311500.2020; пункты 5.1, 5.2, 6.1, 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2 СП 8.13130.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 51, 52, 55, 60, 63, 64 ФЗ-№123; приложение 1 пункты 1 - 27, приложение 2 пункты 1 - 3 приказа МЧС России №806 от 18.11.2021г.; пункт 4.1 СП 9.13130.2009; пункты 1 - 4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60 раздела 18 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.