

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-011703



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница коттеджного типа ООО "Ариадна"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Ариадна"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1033901816420

ИНН: 3905053276

Место нахождения объекта защиты:

238530, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Гагарина, Дом
19А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.06.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 9 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 191 |

| | | |
|------|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 2560 |
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ВН пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СОУЭ 3 типа (ППКП Сигнал 20 сер 2, Пульт контроля и управления С-2000, дымовые извещатели ИП-212-44, тепловые извещатели ИП-101-1а, ИПР ЗСУ, Оповещатель пожарный комбинированный ССУ-1, Оповещатель пожарный световой КОП-25, Блок автоматических сообщений БАС "РЕЧОР", оповещатель пожарный речевой 1AS 100FW-C, оповещатель пожарный речевой 3AS 100FW-C, оповещатель "Выход"). АУПТ (Блок контрольный пусковой С-200 КПБ световой, модуль порошкового пожаротушения МППр Буран-8 СВ, модуль порошкового пожаротушения МППр Буран-8Н, устройство сигнально-пусковое УСП 100-З, устройство сигнально-пусковое УСП 100-Р). Противопожарный водопровод (D160 мм, 225 мм, 3 гидранта находятся на расстоянии менее 200 м от здания) |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p> | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | перечень и тип систем противопожарной защиты) | | |
| Не проводился. | | | |
| 3. | <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек. | | | |
| 4. | <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | пункт 4.3 с учетом пунктов 4.4-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 (в редакции от 14.02.2020 г). | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | таблица 2 СП 8.13130.2020. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | статья 90 ФЗ №123; пункты 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013 (в редакции от 14.02.2020 г). | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | статья 137, таблицы 2, 3, 21, 22, 23, 24, 28 ФЗ №123; пункты 4.1, 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 (в редакции от 14.02.2020 г); пункт 6.7.1, таблица 6.9 СП 2.13130.2020. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | раздел 4.1, пункты 4.2.5, 4.2.9, 4.2.16-4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11-4.4.13, 7.1.1-7.1.4 СП 1.13130.2020. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при | пункт 7.1 СП 4.13130.2013. | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | ликвидации пожара | | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; пункты 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 СП 484.1311500.2020; пункты 3.1-3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.3-5.5 СП 3.13130.2009; пункты 7.2, 7.10, 7.22 СП 7.13130.2013; пункт 5.3, таблица 3, пункты 6.3, 8.6, 9.11 СП 8.132130.2009. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пункты 14.1-14.3, 14.5, 14.6 СП 5.13130.2009. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | раздел 1 (в пределах пунктов, относящихся к объекту защиты), пункты 77-79, 84-86, приложение 1 ППР РФ | Выполняется |