Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012153

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Свиноводческий комплекс на 6000 основных свиноматок полного цикла расположенный вблизи пос. Ермаково (площадка "Репродуктор") ООО "ПСП-2"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Правдинское Свино Производство-2"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1153926035559 ИНН: 3923005324

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, р-н Правдинский, п Ермаково

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.09.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	30541
1.6.	Объем здания, куб. м	172348
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ (2-го типа), ВПВ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение (Rmmax=9.858*10^(-8)) и соответствует требованиям части 4 статьи 93 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Отчет об оценке пожарного риска, регистрационный номер № 30-03.1/23 от 30.03.2023, выполнен ИП Рудневым В.Г.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей) 00 копеек

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ №123; п.п. 4.3, 6.1.3, 6.11.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	ст.ст. 62, 92 ФЗ №123; п.п. 5.2, 5.6	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 76 ФЗ №123; п.п. 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1 ст. 57, ст. 58, ч. 5 ст. 134, ч. 9 ст. 88, ч. 7 ст.ст. 82, 88, с137, 138 ФЗ № 123; п.п. 5.4.19, 6.1.2, табл. 6.2 СП 2.13130.2012; п.п. 6.9.7, 6.9.16, 6.9.18, 6.2.10 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 52, 89, 134 ФЗ №123; п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 9.5.2, 9.2.7, 9.5.1, 8.3.3 СП 1.13130.2009.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123; п. 7.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.ст. 54, 103 ФЗ №123; п.п. 13.15.3-13.15, 13.15.7, 13.15.7, 13.15.8, 13.15.8, 13.15.12, А4, табл. 13.3-13.6, 14.1 СП 5.13130.2009; п.п. 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009; п. 6.3 СП 106.13330.2012; п.п. 7.1-7.3 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.ст. 4.1, 4.5, 4.6, 4.15 ФЗ №123; п.п. 4.1, 4.5, 4.6, 4.15 СП 6.13130.2013	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-6, 10-14, 16, 17, 18, 23, 25-27, 30-32, 35-37, 48-49, 54, 56, 60, 65, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 392-409 ППР РФ; ст.ст. 4-6, 48-117 ФЗ №123.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.