

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012496



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание игровых автоматов ООО "Невеленд"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственность "Невеленд"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1157746809626

ИНН: 7723407577

Место нахождения объекта защиты:

**238553, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, п Куликово, тер. Комплекс
Янтарный, ул Янтарная, Здание 6 к. 1**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.10.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	5

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1599						
1.6.	Объем здания, куб. м	7181						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система дымоудаления; система пожарной сигнализации безадресного типа; СОУЭ 3-го типа; внутренний противопожарный водопровод; наружный противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Значение ИПР на Объекте: $0,089 \cdot 10^{(-6)}$. Дополнительные мероприятия: - противопожарные двери оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 рублей 00 копеек.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.3 СП 4.13130.2016 (с изм. №3).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 4, 5.2, 9.1, 8 СП 8.13130.2020. Не выполняется п. 10.7 СП 8.13130.2020: расстояние от второго водозаборного колодца (пожарного гидранта) до здания составляет 240 м. Разработан документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.14 СП 4.13130.2016 (с изм. №3).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости здания: ст.ст. 35, 36, 57, 58, 59, ч.ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, ч.ч. 1-3, 6, 7, 19 ст. 88, ч.ч. 1-3, 5, 6 ст. 134, ч.ч. 2, 4-6 ст. 137 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 1-5, 6.7.1 СП 2.13130.2020; п.п. 4.1, 4.2, 5.1 СП 4.13130.2016 (с изм. №3). Класс конструктивной пожарной опасности здания: ст. 31 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 2 ч. 1 ст. 6, п.п. 48, 49, 50 ст. 2, ст. 53, ч.ч. 1-4, 8, 10, 11, 14, 15 ст. 89 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 1-3, 4.1, 4.2, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 7.1.1, 7.1.7, 7.3.5 СП 1.13130.2020. Не выполняется п. 4.4.20 СП 1.13130.2020: эвакуационная лестница 2-го типа с первого до второго этажа не отделена на первом этаже противопожарными перегородками 1-го типа.	Выполняется

		Выполнен расчет пожарного риска.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76, ч.ч. 1,2 ст. 90 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 7.1-7.3, 7.10 СП 4.13130.2016 (с изм. №3).	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 4 ст. 4, ч. 4 ст. 54, ст. 103 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 1-3, 13.1.1, 13.1.11, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 13.14, 13.15, 14, 15, 16, 17, приложения А, Н, М, О, П СП 5.13130.2009; п.п. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 11 табл. 1 СП 486.1311500.2020. ст.ст. 54, 91 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 3, 4, 6, 7 СП 3.13130.2009. ст. 62 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п. 5.2 СП 8.13130.2020. Не выполняется п. 10.7 СП 8.13130.2020: расстояние от второго водозаборного колодца (пожарного гидранта) до здания составляет 240 м. Разработан документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. ст. 86 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 1, 3, 4, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, 6.1.11, 6.2, 7, 10, 12, 13, 14.2, 14.4 (-) ст. 56 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п.п. 7.2, 7.4, 7.8, 7.11, 7.14, 7.17, 8.8 СП 7.13130.2013. п. 4.18 СП 4.13130.2016 (с изм. №3).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ч. 4 ст. 4 ФЗ №123 (с изм. 14.07.2022); п. 14 СП 5.13130.2009; п.п. 3, 4, 5, 6, 7 СП 3.13130.2009; п. 7.20 СП 7.13130.2013 (с изм. от 12.03.2020).	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-5, 8-17, 21-27, 30-32, 35-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 98, раздел XVIII ППР РФ (с изм. на 24.10.2022).	Выполняется