Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012507

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901012486 ИНН: 3906039355

Место нахождения объекта защиты:

236006, обл Калининградская, г Калининград, ул Маршала Баграмяна, Дом 34

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2856

1.6.	Объем здания, куб. м	32334
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС в соответствии с СП 484.1311500.2020, СОУЭ - 3 типа в соответствии с СП 3.13130.2009. В составе: - ППКОП Гранит-20П; - С2000-М-БКИ; - С2000-М. Извещатели ИП 212-141, ИП 513-10. - СЗУ "Призма-200", Табло "Кристал -12", - БРО Ария - ПС ; - Ария ПСЗ.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска производился. Расчетная величина индивидуального пожарного риска для всех рассмотренных сценариев пожара составляет Qв=9.396*10^(-8). Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении одного человека в наиболее удаленной от выхода точки здания. Расчет по оценке пожарного риска рег.номер Р-67/ПО от 25.10.2018 выполнен ООО "Пожпромторг проект".

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей 00 копеек.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ № 123; пункт 4.3 (таблица 1), пункты 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ № 123; пункты 4, 5.1, 5.2 таблицы 1, 2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статья 90 ФЗ № 123; пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 29-31, 87 ФЗ № 123; пункты 4.5-4.8, 5.1-5.4, 6.7.15 СП 2.13130.2020; пункты 4.1-4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 52, 53, 89 ФЗ № 123; пункты 4.1-4.4, 7.12 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статьи 52, 90 ФЗ № 123; пункты 7.1-7,3, 7.5-7.7, 7.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 52, 81-85, 91, 103 ФЗ № 123; пункты 3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, пункт 6 таблицы 1, пункт 7 таблицы 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.3-5.5, 5.8, 5.9, 5.11-5.21, 6.1-6.6, 7.1, 7.2, 7.7, Приложение А СП 484.1311500.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	статьи 81-91 ФЗ № 123.	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 5, 6, 51-62 ФЗ № 123; пункты 2-5, 8-10, 13-18, 21-30, 32-37, 52-56, 60, 65, 67, 71-73, 88-92, 392-394, 395-400, 402-405, 407-409 ППР РФ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.