

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012600



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многофункциональное здание ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ЛАЙФ  
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1047796614700

ИНН: 7706548313

Место нахождения объекта защиты:

236040, обл Калининградская, г Калининград, пл Победы, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	27
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	45524

1.6.	Объем здания, куб. м	200000
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПС, СОУЭ (4-го типа), АУПТ, ВПВ
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Техническое заключение (отчет по результатам по оценке пожарного риска) рег. номер 17-05/23 от 17.05.2023, выполнен ООО "АвантПлюс", утвержден Рудневым Д.В. (Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности. ИПР: <math>9,6 \cdot 10^{(-7)} \cdot \text{год}^{(-1)}</math>. Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - строительные конструкции пристроенных к зданию сооружений должны быть обработаны огнезащитным составом или выполнены из материалов группы горючести НГ.</p> <p>Техническое заключение (отчет по результатам по оценке пожарного риска) рег. номер 16-05/23 от 17.05.2023, выполнен ООО "АвантПлюс", утвержден Рудневым Д.В. (Приложение № 2 к настоящей декларации пожарной безопасности). ИПР: <math>9,99 \cdot 10^{(-7)} \cdot \text{год}^{(-1)}</math>. Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии, соответствовать требованиям нормативных документов</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Полис по страхованию имущества ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" № 442-702-073818/22 от 13.07.2022. Страховщик: СПАО "Ингосстрах". Договор</p>	

страхования риска гражданской ответственности при эксплуатации нежилых зданий № 956/2192663001 от 27.06.2023. Страховщик: СОА "РЕСО-Гарантия".

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 ФЗ № 123; п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ч.ч. 1-3 ст. 69 ФЗ №123; п.п. 4.1-4.5, табл. 2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6-8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.ст. 6.1, 29, 30-32, 57, 82-85, 87-91, 103, 134 (п.п. 1-3, 6, 7), 137 (п.п. 1, 2), таблицы 21, 22, 24, 28 ФЗ №123; п.п. 4.5, 4.8, 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3., 5.3.4, 5.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 6.6.1 СП 2.13130.2012; п.п. 5.1.1, 5.1.3, 5.5.2, 5.5.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.ст. 53, 89, 134 Ф №123; п.п. 4.1.2-4.1.4, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10-4.4.11, 4.4.14, 6.1.19-6.1.28, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.11-6.2.12, 6.2.14, 6.2.15, 7.1.1-7.1.9, 7.1.23, 7.1.27-7.1.29, 7.2.1-7.2.6, 7.2.8, 7.3.2-7.3.5, 9.1-9.3 СП 1.13130.2009.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ №123; п.п. 7.1-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы	п.п. 4.1-4.4., 13.1-13.15, 15-17,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Приложение А, Приложение Б СП 5.13130.2009; п.п. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 СП 3.13130.2009; пп. 7.1-7.8, 7.11-7.12, 7.14-7.22 СП 7.13130.2013.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.ст. 21, 81, 82, 83, 84 ФЗ №123; п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.6-6.8 СП 6.13130.2021.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п. 2-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 82-83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ; ст.ст. 4-6, 48-91 ФЗ №123.	Выполняется