

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» июля 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012607



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГБУСО КО "Центр "Детство"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Калининградской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Детство"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901001541

ИНН: 3906039115

Место нахождения объекта защиты:

236048, обл Калининградская, г Калининград, ул Крымская, Дом 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.11.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1221
1.6.	Объем здания, куб. м	11616
1.7.	Количество этажей	3

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ, АУПС безадресного типа (требуется оборудовать помещения центра адресной системой пожарной сигнализации), СОУЭ 2-го типа.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>								
<p>Значение индивидуального пожарного риска составляет $0.601 \cdot 10^{-6}$. Дополнительные мероприятия: - оборудовать устройствами для самозакрывания и предусмотреть уплотнения в притворах для дверей, выходящих в эвакуационный коридор (на плане коридоры 53.1-53.4, лист 83 Расчета пожарного риска) на втором этаже в рассматриваемой части здания; - оборудовать устройствами для самозакрывания и предусмотреть уплотнения в притворах для дверей, выходящих в эвакуационные коридоры (на плане коридор 19 и коридор 20, лист 82 Расчета пожарного риска) кроме санузлов на первом этаже в рассматриваемой части здания; - оборудовать помещения центра адресной системой пожарной сигнализации. Перечень и тип систем противопожарной защиты: Наружное противопожарное водоснабжение существующего здания предусмотрено от двух подземных пожарных гидрантов, установленных на городской сети водопровода. Автоматическая установка пожарной сигнализации безадресного типа (требуется оборудовать помещения центра системой пожарной сигнализации). СОУЭ 2-го типа.</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>								
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1" data-bbox="240 1984 1552 2083"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 1984 678 2083">Наименование противопожарного</th> <th data-bbox="678 1984 1257 2083">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th data-bbox="1257 1984 1552 2083">Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении							

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 4.3 СП 4.13130.2013 (с изм. №3);	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 4, 5.2, 6.3, 8 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 7.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.1.14 СП 4.13130.2013 (с изм. №3);	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 35, 36, 57, 58, 59, части 1, 2, 5, 6 статьи 87, части 1-3, 5-7 статьи 88, части 1-3, 5, 6 статьи 134, части 2, 4-6 статьи 137 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 1-5, 6.6.1, 6.7.1, 6.7.19 СП 2.13130.2020. пункты 4.1, 4.2, 5.1 СП 4.13130.2013 (с изм. №3); статья 31 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункт 2 части 1 статьи 6, пункты 48-50 статьи 2, статья 53, части 1-4, 8, 10, 11, 14, 15 статьи 89 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 1-3, 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.7, 4.3.12, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 7.13.2 СП 1.13130.2020. Выполняется за исключением: пункты 4.2.9, 4.2.10, 4.2.20, 4.4.1, 4.4.12 (центральная лестничная клетка не имеет световые проемы с площадью остекления не менее 1,2 м ² с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже) СП 1.13130.2020. Выполнен расчет пожарного риска.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 76, части 1, 2 статьи 90 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 7.1-7.3, 7.14, 8.1 СП 4.13130.2013 (с изм. №	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	часть 2 статьи 54, статья 103 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 6.1, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.1, 6.6.2, 6.6.7, 6.6.12, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 7.1.1-7.1.5, 7.1.7, 7.2.1, 16 СП 484.1311500.2020; пункты 3, 4.1-4.4, 4.8, 11 (таблица 1) СП 486.1113500.2020; статьи 54, 91 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 3, 4, 6, 7 СП 3.13130.2009; статья 62 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 5.2, 6.3 СП 8.13130.2020. Выполняется за исключением: таблица А1 приложения А СП 484.1113500.2020. Помещение центра необходимо оборудовать адресной системой пожарной сигнализации. пункт 7.2 СП 7.13130.2013 (не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в трехэтажном здании). Выполнен расчет пожарного риска (наличие данной системы при проведении Расчета риска не учитывалось)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого	статьи 54, 83, 84 ФЗ №123 (с изм. от 14.07.2022); пункты 5, 6, 7.1, 7.2 СП 484.1113500.2020; пункты 3-7 СП 3.13130.2009	Выполняется

	направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-5, 9-16, 7.1, 21-23, 25-28, 30, 35-37, 41-43, 49, 55, 60, разделы XVIII, XIX, Приложение № 1 ППР РФ.	Выполняется