Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-012916

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МБОУ "Славская СОШ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902005478 ИНН: 3924003030

Место нахождения объекта защиты:

238600, обл. Калининградская, г. Славск, р-н. Славский, ул. Спортивная, д. 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4108
1.6.	Объем здания, куб. м	17289
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ (3 ТИП), АУПС (аналоговая)
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте выполнен расчёт индивидуального пожарного риска (от 19.06.2023 года, рег. № РР-338/У, Qв =7,517x10^(-8), выполнен ООО "Пожпромторг проект") Дополнительные противопожарные мероприятия: 1.Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АУПС и СОУЭ), организовать не реже 1 раза в квартал проверку работоспособности. 2.Не допускать необоснованных изменений функционального назначения помещений, объемно-планировочных и конструктивных решений. 3.Обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, не допускать загромождение путей эвакуации. 4.Обеспечить проведения тренировок по организации эвакуации не реже чем 1 раз в полгода. 5.Не нарушать конструкцию и проводить техническое обслуживание системы автоматического самозакрывания дверей, не нарушать целостность, и наличие в тех местах где они установлены.6.Обеспечить дверь,ведущую из помещения кухни на лестничную клетку устройством самозакрывания.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123; СП 4.13130.2013: п. 4.1, п.4.3 таб. 1, п.4.14, п.4.15, п.5.6.4.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ-123; СП 8.13130.2020: п.4.5, таб. 2., п.6.3, п.6.4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1., п.1, ст.90 ФЗ-123; СП 4.13130.2013: п.8.1.1 "а", п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.8, п.8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.58 ч.1, ч.2 ФЗ-123; СП 2.13130.2020: п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.13, п.5.4.16, п.5.4.17, п.5.4.20.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53 ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ФЗ-123; СП 1.13130.2020: п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16,п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.21, п.4.2.22, п. 4.3.2, п.4.3.12, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.9, п.4.4.12, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.1.4.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ч.1, ч.2 ФЗ-123; СП 4.13130.2013: п.7.1, п.7.6, п.7.7, п.7.13, п.7.19.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	п.3, ст.52, п.1, п.2, ст.54, ст.62, ст.68, п.3, ст.81, п.1, п.4, п.5, п.6, п.9 ст.83, п.1, п.2, п.3, п.4, п.7, п.8,	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.9, п.10, п.11, ст.84, п.1,п.2 ст.86, п.2, п.3, п.4 ст.103 ФЗ-123; СП 3.13130.2009: п. 3.2, п.3.3, п.3.4, п 3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п. 4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.2, п.5.3, таб.2.; СП 5.13130.2009: Таб.1, п: 13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12,п.13.4.1, п.13.13.1- 13.13.3,п.13.14.1, п.13.14.2,п.13.14.4, п.13.14.5,п.13.14.6, п.13.14.7,п.13.14.8, п.13.14.9,п.13.14.10, п.13.14.11,п.13.14.12, п.13.14.13,п.13.15.2, п.13.15.3,п.13.15.4, п.13.15.12,п.13.15.13, п.14.1, 14.3, п. 15.1, 15.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.2 ст.54, п.2 ст.62, п.4 ст.83, п.1, п.4 ст.84, п.3 ст.103 123-ФЗ; СП 5.13130.2009: п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4; СП 3.13130.2009: п.3.5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 1479 от 16.09.2020: п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.49, п.54, п. 55, п. 56, п. 59, п. 60, п.77, п. 79, п.88, п.89, п.90, п.91, п.92, п.392, п.393, п.394, п.395, п. 396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.403, п.404, п.406,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.409,п.413.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.