

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«08» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013211



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание МАДОУ города Калининграда детский сад № 99**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города  
Калининграда детский сад № 99**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 1023901870277**

**ИНН: 3908016762**

Место нахождения объекта защиты:

**236020, обл Калининградская, г Калининград, ул Заводская, Дом 18А**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1974**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1741
1.6.	Объем здания, куб. м	5353
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ - 3 - го типа, АУПС (аналоговая), ВПВ.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска (ИП Мизеркевич И.А. от 09.12.2022, рег.номер РР-304/У): <math>Q_{в}=8,686 \cdot 10^{(-7)}</math>. Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, а именно систем автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3 типа, организовать не реже 1 раза в квартал проверку работоспособности систем. 2. Не допускать необоснованных изменений функционального назначения помещений, объемно-планировочных и конструктивных решений. 3. Обеспечить свободный доступ к эвакуационным выходам, не допускать загромождение путей эвакуации. 4. Обеспечить проведение тренировок по организации не реже чем 1 раз в полгода.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей 00 копеек.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.3 (таблица 1), 4.14, 4.15, 5.6.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62 ФЗ-№123; пункт 4.5, таблица 2, пункты 6.3, 6.4 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ-№123; пункт 8.1 "а", пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	части 1, 2 статьи 58 ФЗ-№123; пункты 5.2.6, 5.2.7, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.13, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.20 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	части 1, 2, 3, 4 статьи 53 ФЗ-№123; пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.12, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 СП 1.3130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	части 1, 2 статьи 90 ФЗ-№123; пункты 7.1, 7.6, 7.7, 7.13, 7.19 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	пункт 3 статьи 52, части 1, 2 статьи 54, статьи 62, 68, часть 3 статьи 81, части 1, 4, 5, 6, 9 статьи 83, части 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 84, части 1, 2 статьи 86, части 2, 3, 4 статьи 103 ФЗ-№123; пункты 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6,	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, таблица 2 СП 3.13130.2009; пункты 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5 СП 5.13130.2009.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	часть 2 статьи 54, часть 2 статьи 62, часть 4 статьи 83, части 1, 4 статьи 84, часть 3 статьи 103 ФЗ-№123; пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 СП 5.13130.2009; пункт 3.5 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 49, 54, 55, 56, 59, 60, 77, 79, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 406, 409, 413 ППР РФ.	Выполняется