Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013318

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое (торговое) здание ИП Трунян А.Р.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Трунян Ася Робертовна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 308391129000013 ИНН: 392402120434

Место нахождения объекта защиты:

238600, обл Калининградская, р-н Славский, г Славск, ул Советская, Здание 22Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1190
1.6.	Объем здания, куб. м	4245
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-го типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Техническое заключение (расчет по определению уровня обеспечения безопасности людей при пожаре) рег. номер 21-ТО.23 от 21.06.2023, выполнен ИП Руднев Д.В. (Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Qв = 0,203*10^(-6)*год(-1). Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: - технические системы противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии, соответствовать требованиям нормативных документов.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69 ФЗ №123; пункт 4.3 (таблица 1) СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное	статья 62, части 1-3 статьи 69 ФЗ	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	№123; пункты 4.1-4.5, таблица 2 СП 8.13130.2020.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6-8.1.8 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 6.1, 29-32, 57, 82-85, 87-91, 103-104, 134 (пункты 1-3, 6, 7), 137 (пункты 1, 2), таблицы 21, 22, 24,28 ФЗ №123; пункты 4.5, 4.8, 5.2.1-5.2.5, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.3-5.3.5, 5.4.3, 5.4.4, 6.6.1 СП 2.13130.2020; пункты 5.1.1, 5.1.3, 5.5.2, 5.5.4 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ №123; пункты 4.2.9, 4.2.10, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.3.2-4.3.7, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.2, 7.1.1, 7.6.4 СП 1.13130.2020.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ №123; пункты 7.1-7.3, 7.13, 7.19 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 60, 62, 83, 84 ФЗ №123; пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 5.10, 5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.2, 7.2.4, таблица А1 СП 484.13130500.2020; пункты 4.3, 4.4, таблицы 1, 3 СП 486.1311500.2020; часть 5 таблицы 2, пункты 10.1, 10.2, 10.4 СП 8.13130.2020. пункты 7.1-7.3 СП 7.13130.2013.выполняется за исключением пунктов 4.8, 4.9 СП 486.1311500.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	статьи 21, 81-84 ФЗ №123; пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6-6.8 СП 6.13130.2021.	Выполняется

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-6, 10-14, 16-18, 23, 25-27, 30-32, 35-37, 48, 49, 54, 56, 60, 65, 77, 78, 79, 81-83, 392-409 ППР РФ; статьи 4-6, 48-117 ФЗ №123;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.