

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«10» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013435



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание приёмного отделения ГБУСО КО «Социальный приют для детей и подростков в городе Калининграде»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Калининградской области "Социальный приют для детей и подростков в городе
Калининграде"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900989210

ИНН: 3906038496

Место нахождения объекта защиты:

236008, обл Калининградская, г Калининград, ул Тургенева, Дом 53

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.03.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	240
1.6.	Объем здания, куб. м	791
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 2-го типа, НВП 2 ПГ (кольцевые)
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска производило ООО «Пожарный эксперт» в 2022 году. Значение расчетной величины индивидуального пожарного риска составляет $6.48 \cdot 10^{(-8)}$. Комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: 1. Двери, выходящие в коридор (помещения коридоров 1-7 и 1-14 на схеме помещений и проемов этажа), предусмотреть с пределом огнестойкости не менее ЕТ 15; 2. Дверные проёмы 9, 18 (на схеме помещений и проёмов этажа) предусмотреть постоянно открытыми, без дверных полотен; 3. В дверных проёмах 5, 12, 14, 17 (на схеме помещений и проёмов этажа) дверные полотна предусмотреть с открыванием внутрь помещений; 4. В дверных проёмах 6, 7, 8, 13, 15, 16 (на схеме помещений и проёмов этажа) дверные полотна предусмотреть с открыванием из помещений в коридор.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u></p>	

<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69 ФЗ №123; пункт 4.3 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	часть 1 статьи 62 ФЗ №123; пункты 5.2, 8.6 СП 8.13130.2009.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 1 части 1 статьи 90 ФЗ №123; пункты 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013. Выполняется частично. К зданию не обеспечен подъезд со всех сторон. Отступления от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты подтверждается в карточке тушения пожара.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 1 части 1 статьи 87 ФЗ №123; пункты 6.7.1, 6.7.15 СП 2.13130.2012.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	части 1, 8, 10, 11 ФЗ № 123; пункты 4.2.9, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2-4.3.4, 4.3.7, 4.3.12 СП 1.13130.2009.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	пункты 1-3 части 1 статьи 90 ФЗ	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123; пункт 7.1 СП 4.13130.2013.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	часть 1 статьи 91, часть 3 статьи 86 ФЗ №123; пункт А10 приложения А, пункт 9 таблицы А1 приложения А, пункт 38 таблицы А3 приложения А СП 5.13130.2009; раздел 7 СП 3.13130.2009; пункт 4.1.1 СП 10.13130.2009.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	часть 10 статьи 83 ФЗ №123; пункты 13.13.1, 13.14.1, 13.14.5, 13.14.10 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 3-6, 10-15, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 42, 54, 60 ППР РФ.	Выполняется