

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«09» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013451



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание учебного корпуса ГАУ КОО ОО ШИЛИ**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Государственное автономное учреждение Калининградской области  
общеобразовательная организация "Школа-интернат лицей-интернат"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 1023900599359**

**ИНН: 3904015447**

Место нахождения объекта защиты:

**236022, обл Калининградская, г Калининград, ул Каштановая аллея, Дом 143**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1945**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4497

1.6.	Объем здания, куб. м	42460
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации ПКУ ОП "С2000", ППКООП "Сигнал-10" "Сигнал-20П", извещатели опτικο-электронные ИП 212-141, 212-45, извещатели пожарные тепловые ИП 103-5 ИП-101-1А-А1, ручные пожарные извещатели ИПР 513-10). Здание оборудовано СОУЭ 3-го типа (БРО "Орфей", громкоговоритель настенный АС-2, громкоговоритель настенный "Орфей"). Внутренний противопожарный водопровод выполнен трубой диаметром 51 м, насосная группа насос рEDROLLO- 2 шт., электродвигатель Belimo, щит АВР, кнопки дистанционного пуска пожарного насоса-16 шт, кран пожарный типа (ветель)-16 шт., ШПК№1-16 укомплектован рукавами диаметром 51 мм, пожарными стволами РС-50, головками соединительными ГЦ-50.</p>
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для</p>	

	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска: $7.517 \cdot 10^{(-8)}$ . Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Максимальное количество людей, одновременно находящихся в актовом зале - 120 человек.			
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Страхование объекта защиты не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек.			
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	статья 69 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.3 (таблица 1), пункты 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68 ФЗ-№123; пункты 1.1, 3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	статьи 69, 71 ФЗ-№123; пункт 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ-№123; пункты 4.1, 5.6 СП 4.13130.2013; пункты 13, 15, 25, 23 ППР РФ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 ФЗ-№123; пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020; пункты 9, 14, 23, 26, 27, 36, 37 ППР РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	статья 90 ФЗ-№123; раздел 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 56, 81, 82, 83, 84 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.8, 5.21, 7.1.3 СП 484.1311500.2020; пункты 5.1, 5.2, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ -№123; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3 таблиц 1, 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1 - 6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 51, 52, 55, 60, 63, 64 ФЗ-№123; приложение 1 пункты 1-27, приложение 2 пункты 1-3 приказа МЧС России №806 от 18.11.2021; п. 4.1 СП 9.13130.2009; пункты 4.1, 1 - 4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60 раздел 18 ППР РФ.	Выполняется