Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013697



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Пансионат для пожилых людей "Варежкино" Корпус 2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Орлова Наталья Евгеньевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

238532, обл. Калининградская, р-н. Зеленоградский, п. Вершково, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.04.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	III	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	5	

	 		1	
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		100
1.6.	Объем здания, куб. м			550
1.7.	Количество этажей			2
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория зданий пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий проскладского назначения)	й, сооружений по й опасности	Н	е имеет
	Перечень и тип систем протисистемы противодымной за сигнализации, пожаротушен управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	щиты, пожарной ния, оповещения и тренний и наружный	пожарной с адресного оповещения управления типа ППК ИП-212-45 И	еская установка игнализации без типа Система людей о пожаре и эвакуацией 2-ого «ГРАНИТ-5» ИПР 101-1А ИПР
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	_	_		
	(Заполняется, если провод			
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для			
	обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе			
_	перечень и тип систем противопожарной защиты)			
	ет пожарного риска не прово		-	
	-ФЗ от 22.07.08 «Технически			
3.		о ущерба имуществу		
	(Заполняется самостоятелы			• •
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов
		страхования)	00 (
	ма ущерба имуществу треты			
4.	Сведения о выполне			_
	безопасности, выполнен	_	<u>обеспечиват</u>	гься на объекте
		защиты		
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных		выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих тр	•	
		пожарной безопасност	ги к объекту	
		защиты		

4.1.	Противопожарные	ФЗ №123: ч.4 ст. 74, ч.5 ст. 71; СП	Выполняется
'.1.	расстояния между	4.13130.2013: п.п.4.3 табл 1, 4.17,	Dinominoton
	зданиями и сооружениями	4.20, 5.6.2, 5.6.4.	
4 2	Наружное	Ст. 62 ФЗ № 123; СП 8.13130.2020	Выполняется
7.2.	противопожарное	Системы противопожарной	Выполимется
	водоснабжение	защиты. Наружное	
	Водостиожение	противопожарное водоснабжение.:	
		п.п. 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2,11.3,	
		11.4, табл.1; СП 8.13130. 2009	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности»: п.п. 8.4, 8.6, 8.7, 8.8,	
		10.1, 10.3, 10.4, 10.5.	
4.3.	Проезды и подъезды для	ФЗ № 123: ч.1 ст. 90; СП	Выполняется
	пожарной техники	4.13130.2013« Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»: п.п. 7.1, 8.1, 8.3, 8.5,	
		8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14,	
		8.15, 8.17. Постановление	
		Правительства РФ № 1479 «Об	
		утверждении Правил	
		противопожарного режима в РФ» :	
		п.п. 71, 72, 74.	
4.4.	Конструктивные и	ст. 30 ФЗ № 123; СП 4.13130.2013:	Выполняется
	объемно-планировочные	п. 5.2.2; СП 2.13130.2020: п.п.	
	решения, степень	5.2.3, 6.7.10-6.7.14, табл. 6.12	
	огнестойкости и класс		
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ № 123: ч.ч. 1,2,4,7,8,10-15	Выполняется
	людей при возникновении	ст.89, ст. 53; Постановление	
	пожара, эвакуационные	Правительства РФ № 1479 «Об	
	пути и выходы	утверждении Правил	
		противопожарного режима в РФ» :	
		п.п. 393, 16, 17, 23, 25, 27, 28, 31;	
		СП 1.13130.2020: п.п. 4.1.2,	
	I	ı	

1	I	4.2.7-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.11,	
		4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11,4.4.12.	
		5.1.1-5.1.4, 5.2.1-5.2.6, 7.1.1-7.1.11;	
		СП 52.13330.2016: п.п. 7.6.2- 7.6.5,	
		7.6.7-7.6.11, таблицы 7.28, 7.29,	
		рис. 7.2	
4.6.	Обеспечение безопасности	<u> </u>	Выполняется
	пожарно-спасательных	2013: п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6.	
	подразделений при		
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	гл.14 ФЗ № 123; СП 7.13130.2013:	Выполняется
	противопожарной защиты	п.п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1; СП	
	(системы противодымной	5.13130.2009: п.п. 13.1.11, 13.1.12,	
	защиты, пожарной	13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8,	
	сигнализации,	13.3.12, 13.4.1,	
	пожаротушения,	13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.13,	
	оповещения и управления	13.15.2-13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1,	
	эвакуацией, внутренний и	15.5, Приложение А; СП	
	наружный	3.13130.2009: п.п. 3.3-3.5, 4.1-4.4,	
	противопожарные	4.6, 4.8, 5,1, 5.3-5.5, табл 1, 2; СП	
	водопроводы)	10.13130.2009: п.п. 4.1.1, 4.1.7,	
		4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1,	
		4.2.4, 4.2.9, 4.2.10; СП 8.13130: п.п.	
		5.1, 8.5, 8.8-8.10. 8.12, 11.2-11.4,	
		табл 1.	
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009: п.14.2, 14.4; ст.	Выполняется
'	взаимодействие	83 Ф3 № 123.	Выполиметем
	оборудования	03 + 3 112 123.	
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
1.0	развития		ъ
4.9.	Организационно-	Постановление Правительства РФ	Выполняется
	технические мероприятия	№ 1479: «Об утверждении Правил	
	по обеспечению пожарной	противопожарного режима в РФ»:	
	безопасности объекта	п.п. 2-19, 21-32, 35-37, 41-43,	
	защиты и	48-52, 54-56, 60, 65, 70-73, 88-92,	
ı	1	ı	

противопожарный режим	392-394, 397, 400, 402-403,	
	407-409, 411-413; СП 9.1313.2009 :	
	п.п. 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27,	
	4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1,	
	4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16,	
	4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4,	
	приложения А,Г.	