Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-013828



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание газовой котельной (литер А) МП "Калининградтеплосеть"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3903003375

ОГРН/ОГРНИП: 1023901007008

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, г Калининград, ул Красносельская

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5 Здания производственного	
		или складского назначения	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	222	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	10545	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет	

1.9.	опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения) Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше)	ой опасности оизводственного или отчественного или отчестивопожарной защиты ащиты, пожарной	установ	втоматическая ка пожарной ции ППКОП -	
	управления эвакуацией, внупротивопожарные водопров	утренний и наружный	"Гранит-5 оптико-элект ИП212-14 световые "1 пожарны ИПР513-10 оповещен	"), извещатели: ронные, дымовые-1, оповещатели Выход", ручные, е извещатели-, СОУЭ (система ия управления	
			эвакуаци	ей)-2-го типа.	
2.	Опенка пожарно	го писка пповелени	ад на объект	ге зашиты	
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
На	а объекте выполнен расчет и пожарный	индивидуального пожар йриск составляет 1, 688	-	ндивидуальный	
3.	1	го ущерба имуществу		ц от пожара	
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
Cı	грахование объекта защиты пожара	не производилось. Уще составляет 0 рублей 00		третьих лиц от	
4.	Сведения о выполно безопасности, выполнен	ении мероприятий по ние которых должно		_	
		<u>защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативна актов и нормативных по пожарной безог перечень статей (часте устанавливающих трожарной безопасностащиты	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные	статья 69 ФЗ-№123; пу	ткты 4.1, 4.3	Выполняется	

	расстояния между зданиями и сооружениями	(таблица 1), 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статьи 62, 68 ФЗ-№123; пункты 1.1, 3.6, 4.1, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункт 8.2 СП 4.13130.2013; статьи 69, 71 ФЗ-№123.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 28, 29, 30, 31, 32 ФЗ-№123; пункты 4.1, 6.1.1, 6.1.2 СП 4.13130.2013; пункты 13, 15, 25, 23 ППР РФ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89 ФЗ-№123; пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 СП 1.13130.2020; пункты 9, 14, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 37 ППР РФ.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 90 ФЗ-№123; раздел 7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 56, 81, 82, 83, 84 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009; пункты 5.8, 5.21, 7.1.3 СП 484.1311500.2020; пункты 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	статьи 54, 62, 81, 82, 83, 84 ФЗ-№123; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009; пункты 5.1, 5.2, 6.1-6.8 СП 6.13130.2021; пункты 1.1, 3.6, 5.2, 5.17, 5.18 СП 8.13130.2020.	Выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 51, 52, 55, 60, 64 ФЗ-№123; пункты 1-27 (приложение 1), пункты 1-3 (приложение 2) Приказа МЧС России №806 от 18.11.2021г.; пункт 4.1 СП 9.13130.2009; пункты 1-4, 11, 16, 21, 22, 30, 32, 35, 41, 60, раздел 18 ППР РФ.	Выполняется