

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» октября 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-016341



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Каре»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ,
"САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902271689

ИНН: 3923002845

Место нахождения объекта защиты:

238450, обл Калининградская, г Мамоново, ул Евсеева, Дом 28

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций						
1.4.	Высота здания, м	7						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	476						
1.6.	Объем здания, куб. м	1430						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ (3 тип), АУПС, НПВ.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На объект выполнялся расчет индивидуального пожарного риска (Рег.№РР-354/У от 30.08.2023, Qв=3,875 x 10-7) Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Заложить проём между помещением Кухни и Палатой номер 1. 2. Установить противопожарные двери с уплотнением в притворах, а также системами самозакрывания во всех палатах и медицинском кабинете на 1 и 2 этажах здания.</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123, СП 4.13130.2013 - п.4.1, п.4.3 таб. 1, п.4.14, п.4.15, п.5.6.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ-123, СП 8.13130.2020 - п.4.5, таб.2., п.6.3, п.6.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1, п. 1, ст.90 ФЗ-123, СП 4.13130.2013 -п.8.1, п.8.6, п.8.8,п.8.9, п.8.1 1, п. 8.12	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58.ч.1. ч.2. ФЗ-123, СП 2.13130.2020 -п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.13, п.5.4.17,п.5.4.20, п.5.4.21	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53. ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 ФЗ-123, СП 1.13130.2020-п.4.2.1,п.4.2.2, п.4.2.5,-4.2.10, п. 4.2.12-4.2.22	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90. ч.1, ч.2. ФЗ-123 ,СП 4.13130.2013 п. 7.1, п.7.6, п.7.7,п.7.13, п.7.19	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3, ст.52, п. 1, п.2, ст.54, ст.62, ст.68, п.3, ст.81, п. 1, п.4, п.5, п.6,п.9 ст.83, п.1, п.2, п.3, п.4, п. 7, п.8, п.9, п. 10,п. 11, ст.84, п.1,п.2 ст.86, п.2, п.3, п.4 ст. 103 ФЗ-123, СП 3.13130.2009 п. 3.2, п.3.3, п.3.4, п. 3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3,п.4.4, п.4.6, п. 4.7,п.4.8, п.5.1, п.5.2, п.5.3, таб.2. сп 5.13130.2009 таб.1, п: 13.1.1 1,п.13.1.12, п.13.2.2,п. 13.3.4, п.13.3.8, п.13.4.1, п.13.13.113.13.3, п.13.14.1, п. 13.14.2,п. 13.14.4,п.13.14.5, п.13.14.6, п. 13.14.7,п.13.14.8, п.13.14.9,п.13.14.10,	Выполняется

		п.13.14.11,п.13.14.12, п.13.14.13,п.13.15.2, п.13.15.3,п.13.15.4, п.13.15.12,п.13.15.13, п. 14.1, 14.3, п. 15.1,15.5	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.2 ст.54, п.2 ст.62, п.4 ст.83, п. 1, п.4 ст.84, п.3 ст.103 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 14.2, п. 14.3,п. 14.4, СП 3.13130.2009-п.3.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ от 16.09.2020 №1479 п.3-6,39-18,21-32,35,37,41-43,48-52,54-57,59,60,63,77,79,84-86,392-400,403,404,406,409,413	Выполняется