Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» октября 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-016676

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Гостиница "Дона"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Агеева Марина Евгеньевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 315392600010421 ИНН: 391200012106

Место нахождения объекта защиты:

236016, обл Калининградская, г Калининград, пл Маршала Василевского, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1623
1.6.	Объем здания, куб. м	4871

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (система пожарной сигнализации); СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей) 3-ого типа
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Проведён расчёт по оценке пожарного риска Рег. номер 566-РР 07.04.2020 ИП Руднев Д.В. В результате определения величин индивидуального пожарного риска установлено: Величина пожарного риска : Qв= 0,0281 * (1- 0,9)* 0,958333 *(1- 0,999) * (1 – 0,64) =9,695 * 10-7 год -1 Комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий: - Содержать эвакуационные пути и выходы в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ, а также требований правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара - исключён.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ-№123: ст.69 СП 4.13130.2013:	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	табл.№1, п. 4.1, 4.3, 4.4	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-№123: ст.62 СП 8.13130.2020: табл. №1,№2, п.4.1, 4.2,4.4, 4.5, 8.8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ-№123: ст.90 СП 4.13130.2013: п. 8.1.1, 8.1.2, 8.1.4-8.1.8, 8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-№123: ст. 57,87 СП 2.13130.2020: п. 4.1-4.8, 5.2.1 - 5.2.8, 5.3.1 - 5.3.6, 5.4.2 - 5.4.6, 5.4.18, 6.7.1 СП 4.13130.2013: п. 5.1.1 - 5.1.4, 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ-№123: ст. 53,89,134 СП 1.13130.2020: 4.1.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.15 -4.2.22, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11,4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6,4.4.7, 7.1.1-7.1.5, 7.2.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-№123: ст.90 СП 4.13130.2013: п .7.1, 7.7, 7.13, 7.19, 8.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-№123: ст. 54 СП 486.1311500.2020 п. 4.1 - 4.12 СП 485.1311500.2020 п.5.1-5.10 СП 484.1311500.2020 : п. 6.1.1 - 6.1.6 СП 7.13130.2013: п. 6.1-6.24	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на	ФЗ-№123: ст. 83,84 СП 484.1311500.2020: п. 6.1.1- 6.1.6	Выполняется

	обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ-№123: ст. 4-6, 48-91 ППР РФ №1479: п. 2-52, 54-57, 60,65-67, 69, 71-73, 77-79, 82-83, 103-105, 107-110, 121-127, 286-288, 291-293, 308-333, 337-372, 392-413	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.