Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» ноября 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-018189

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Калининградская областная таможня

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Калининградская областная таможня

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1083925999992 ИНН: 3906190003

Место нахождения объекта защиты:

236010, обл Калининградская, г Калининград, ул Тихоненко, Дом 76 к. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.12.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	289

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4552
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной защиты - не требуется; система пожарной сигнализации - выполнена по нормам (адресно-аналоговая); система пожаротушения - не требуется; система оповещения и управления эвакуацией - Тип 3; пожарный колодец для гидранта - наружный.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска составляет (Rmmax=1,944 * 10-7), что не превышает одной миллионной в год (10-6год-1) и соответствует требованиям части 1 статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). Перечень и тип систем противопожарной защиты: • система противодымной защиты – не требуется; • система пожарной сигнализации – выполнена по нормам (адресно-аналоговая); • система пожаротушения – не требуется; • система оповещения и управления эвакуацией – тип 3; • пожарный колодец для гидранта - наружный.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара может составить 00 (ноль) рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ: – ст. 69 СП 4.13130.2013: п.4.1, п.4.3 таб.1, п.4.14, п.4.15, п.5.6.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ: – ст. 62 СП 8.13130.2020: п.5.2, табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	123-ФЗ – ч.1 ст. 90 СП 4.13130.2013: п.8.2.3, п.8.2.6, п.8.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ: ч.1, ч.2 ст. 58; ст. 88 СП 2.13130.2020: п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.4, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.10, п.5.4.13, п.5.4.17, п.5.4.20, п.6.55 СП 4.13130.2013: п 4.1, п 4.2, п. 4.20, п. 6.3.4, п.6.3.19, п.6.3.20 СП 57.13330.2011: п.4.7, п.5.4, п.5.7, п.5.21, п.5.26, п.5.27	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ: – ч.1. - ч.4. ст. 53 СП 1.13130.2020: п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.9, п.4.4.12, п.7.1.1, п.7.1.3 Выполнено: за искл. п.4.3.3, п.7.1.9 по СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ: – ч.1. - ч.3. ст. 90 СП 4.13130.2013: п.6.2.15, п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6; п.7.14, ч. 1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	123-ФЗ: • ст. 83. ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, • ст. 84.	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 ч.6, ч.7, ч.8, ч.9, ч.10, ч.11, • ст. 86. ч.1, ч.2, ч.3, • ст. 91. ч.1,ч.2. СП 3.13130.2009: п.3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.4.1,п.4.2, п.4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.3, п.5.4, п.5.5. СП 6.13130.2013: п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.7, п.4.11, п.4.12, п.4.13, п.4.14 СП 57.13330.2011 – п.4.9	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ: - ст. 53 – ст. 55 СП 3.13130.2009 – п.3.5 СП 4.13130.2013:п.4.1, п.4.2 СП 7.13130.2013: п. 6.10, п.6.11, п.6.12 СП 44.13330.2011 – п.4.10 Выполнено: за искл. п.6.24, п.7.2, п.8.5 по СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ:- ст. 5 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27,п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.35, п.37, п.41, п.42, п.43, п.48, п.49, п.50, п.51, п.52, п.54, п.55, п.56, п.57, п.59, п.60, п.63, п.77, п.79, п.84, п.85, п. 86, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.403, п.404, п.406, п.409, п.413.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.