

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» ноября 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-019171



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Многоквартирный жилой дом со встроенными административными и торговыми
помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ООО " Специализированный Застройщик "Никинвест-строй"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1053900201805

ИНН: 3905070955

Место нахождения объекта защиты:

обл Калининградская, г Калининград, ул Маршала Борзова

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.08.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.3 Многоквартирные жилые дома
1.4.	Высота здания, м	38
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2573
1.6.	Объем здания, куб. м	126424
1.7.	Количество этажей	13
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ВН пожаро-опасность

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)														
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		ПДУ; СПС; АУП; СОУЭ; ВПВ; НПВ.												
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчёт риска не производился.</p>														
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается, исходя из собственной оценки составляет 0 рублей.</p>														
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>123-ФЗ: ч. 1 ст.69 СП 4.13130.2013: п. 4.3-4.5, табл.1</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>123-ФЗ: ч. 1-3 ст.62 ; п.1 ч.2 ст.68 Сп 8.13130.2009: п. 4.1-4.4; 5.2-5.5; 5.9; 5.11-5.13; 6.3; 7.1-7.5; 8.4; 8.6-8.10; 9.11; 10.1-10.5; табл. 2,3,6</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.3. Проезды и подъезды для</td> <td>123-ФЗ: п.1 ч.1 ст.90 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ: ч. 1 ст.69 СП 4.13130.2013: п. 4.3-4.5, табл.1	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ: ч. 1-3 ст.62 ; п.1 ч.2 ст.68 Сп 8.13130.2009: п. 4.1-4.4; 5.2-5.5; 5.9; 5.11-5.13; 6.3; 7.1-7.5; 8.4; 8.6-8.10; 9.11; 10.1-10.5; табл. 2,3,6	Выполняется	4.3. Проезды и подъезды для	123-ФЗ: п.1 ч.1 ст.90 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется													
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	123-ФЗ: ч. 1 ст.69 СП 4.13130.2013: п. 4.3-4.5, табл.1	Выполняется													
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	123-ФЗ: ч. 1-3 ст.62 ; п.1 ч.2 ст.68 Сп 8.13130.2009: п. 4.1-4.4; 5.2-5.5; 5.9; 5.11-5.13; 6.3; 7.1-7.5; 8.4; 8.6-8.10; 9.11; 10.1-10.5; табл. 2,3,6	Выполняется													
4.3. Проезды и подъезды для	123-ФЗ: п.1 ч.1 ст.90 СП	Выполняется													

	пожарной техники	4.13130.2013: п. 7.1; 8.1; 8.3; 8.6-8.9; 8.13; 8.15	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	123-ФЗ: ст. 6.1; 28-32; 57-59; 87; 88; 134; 137; 140; табл. 21-25; 27-29 СП 2.13130.2012: п. 4.1-4.4; 4.6-4.8; 5.1.1-5.1.2, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5, 5.4.7-5.4.10, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20,6, 6.3.1, 6.5.1, 6.7.1, табл. 6.5, 6.8,6.9,6.11 СП 4.13130.2013: 4.2,4.17 ,5.1.1-5.1.5, 5.2.1, 5.2.7-5.2.9, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1,6.1.1, 6.11.5, 6.11.6-6.11.9, 6.11.11, 6.11.13, 6.11.17-6.11.22	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	123-ФЗ: ст. 5, 38-40, 51-64,ч. 1 ст.80, ч.3 ст.81, 82-89, 91,13, 134, 139, 140, табл.28-29 СП 1.13130.2009: п. 3.1, 4.1.2-4.1.4, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1-4.4.9, 4.4.12, 5.1.1, 5.4.2-5.4.6, 5.4.8- 5.4.10, 5.4.12-5.4.15, 5.4.17-5.4.20, 7.1.3,7.1.4, 7.1.20-7.1.23, 7.2.2-7.2.6, 7.2.8, 8.1.3, 8.1.19-8.1.22, 8.3.2-8.3.5, 8.3.7, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.5, 9.4.7, табл. 7,8.1, 16-20, 23,24,26-28,33	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	123-ФЗ: ч.1-2 ст.90 СП 4.13130.2013: п. 7.1-7.4, 7.6,7.8, 7.14,7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	123-ФЗ: ст. 51,54,56,61,62, п.1 ч.2 ст.68, 81-86,91,103,104 СП 7.13130.2013: п. 4.1,4.2,5.1,5.2,6.1-6.20,6.22-6.24, 7.1-7.6, 7.8,7.9,7.11-7.22,8.1,8.4-8.8, табл. В.1 приложения В, приложение Г СП 5.13130.2009: п.4.1-4.3, 4.5,5.1.1-5.1.7, 5.1.9-5.1.14, 5.1.17-5.1.19,5.2.1-5.2.15,5.2.17-5.2.27, 5.7,5.8,5.9,9.1.1, 9.1.3-9.1.7,9.2.1, 9.2.4-9.2.8, 9.2.12-9.2.16,9.3.1-9.3.4, 9.4.1-9.4.3,	Выполняется

		10,13.1.1,13.1.4-13.1.6,13.1.8-13.1.12,13.2.1,13.3.1-13.3.4,13.3.6-13.3.17,13.4.1,13.6.1,13.6.2,13.11.1,13.13.1-13.13.3,13.14.1-13.14.6,13.14.8-13.14.13,13.15.1-13.15.4,13.15.7,13.15.10-13.15.15, 13.15.20,14.1-14.6, 15.1-15.3, 15.9, 15.10,16.1-16.3, 17.1-17.4, табл. 5.1-5.4,13.3,13.5, приложения А,Б,В,И,М,Н,О,П,Р. СП 3.13130: п.3.1-3.5,4.1-4.4, 4.6-4.8, 5.3-5.5,6,7, табл. 1,2 СП 10.13130.2009: п. 4.1.1,4.1.5-4.1.8,4.1.10-4.1.14,4.1.16-4.1.18,4.2.1-4.2.10,4.2.13,табл. 1-3 СП 8.13130.2009: п.4.1-4.4,5.2-5.5, 5.9,5.11-5.13,6.3,7.1-7.5,8.4,8.6-8.10,9.11,10.1-10.5,табл. 2,3,6 Сп 6.13130.2013: п.4.1-4.14	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ: ч.4 ст.81,ч.4 ст.83 СП 5.13130.2009: п. 4.2,4.5,12.1.1,14.1-14.6, 17.1-17.4 СП 7.13130.2013: п. 6.24,7.20	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	123-ФЗ: ч.1-4 ст.5, ст.24-27,60 ППР РФ: 2-4, 10-17,19,23,25-28,32,35-37,40-43,48-52,54-56,60,65-69,71-73,77,79,85-87,103,104,107,286,288,293, 337,354,356-358,360,362-364,366,367,372,392-395,397-409,413,приложения 1-2. СП 2.13130.2012: п.4.3 СП 4.13130.2013: п. 5.1.2,6.11.11 СП 9.13130.2009: п. 4.1.1- 4.1.3, 4.1.5-4.1.11, 4.1.21-4.1.29, 4.1.32-4.1.38, 4.1.40,4.2.1,4.2.3-4.2.9, 4.2.11, 4.3.1-4.3.7,4.3.9-4.3.14,4.3.16,4.4-4.6,5.7.1	Выполняется

		,5.7.3,табл. 1-2,приложения А,Б,В СП 12.13130.2009: п. 4.1,4.2,5.1,5.2,6.1-6.10,табл. 1,приложение Б	
--	--	---	--