Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» декабря 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-022990

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Славянская основная общеобразовательная школа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Славянская основная общеобразовательная школа"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902271491 ИНН: 3922005843

Место нахождения объекта защиты:

238651, обл Калининградская, р-н Полесский, п Славянское, ул Калининградская, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	857
1.6.	Объем здания, куб. м	7436
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно контрольный и управления охранно-пожарный: "Сигнал-20М" 1го и 2го типа, ИПР 513-10, ИПДЛ-Д-II/4Р, ИП 103-5/1 А3, ДИП 212-141; система противодымной защиты - отсутствует; система оповещения людей о пожаре и управления: пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М", система оповещения - LPA-Presta-2, консоль микрофонная DUO-MIC 16 зон LPA-DUO-MIC (LPA-DUO), LPA-05W3 громкоговоритель настенный, 200-15.000 Гц, 89 Дб, 100в, 6/3/1.5 Вт LS348737 (LPA) наружный и внутренний противопожарный водопровод отсутствует. СПС - неадресная. СОУЭ 2 типа.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В связи с выполнением нормативных требований по пожарной безопасности и отсутствуем арендных отношений возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 69, ФЗ-123 от 22.07.2008 г., пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 68, ФЗ-123 от 22.07.2008 г СП 8.13130.2020	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 28, ст. 31, таблица 22, ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст. 89, ФЗ-123 от 22.07.2008 г., раздел 4, 7.12 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90, ФЗ-123 от 22.07.2008 г., раздел 7. пункты 7.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	Ст. 51, 52, 53, 54, 55 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	Выполняется

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- статьи 54, 61, 82, 84, 88, 89, 103, 106 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.; - статья 20 Федерального закона от 21.11.1994 №69-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст. 5 ФЗ-123 от 22.07.2008 г., -пункты 2-5; 8,9,14,16,21,22,25,27,28,29,32,-37,41,43,54,60,65,67,73,79, 80,88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 10.09.2020 №1479; - пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.6, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1-4.4.6, 4.4.9-4.4.15, 4.4.21, 4.5.1-4.5.4 приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.