Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» декабря 2023 г. Регистрационный № 39-08-2023-024104



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901863160

ИНН: 3908015230

Место нахождения объекта защиты:

236005, обл Калининградская, г Калининград, ул Школьная, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01 01 1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде.	ла
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	687
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2984
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Наружный противопожарный
	(системы противодымной защиты, пожарной	водопровод, автоматическая
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	установка пожарной
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	сигнализации безадресного
	противопожарные водопроводы)	типа, СОУЭ 3-го типа

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска проводился. Значение индивидуального пожарного риска на Объекте составляет 0,750•10-7 Дополнительные мероприятия: - предусмотреть двери помещений, выходящие на лестничную клетку типа Л1 (кроме помещений санузлов), противопожарными с пределом огнестойкости не менее ЕІ 30. Двери должны быть с устройствами для самозакрывания и с уплотнениями в притворах; - установить устройства для самозакрывания и предусмотреть уплотнения в притворах на дверях помещений, выходящих в эвакуационные коридоры; - при выходе в тамбур лестничной клетки из помещения кладовой установить противопожарную дверь 2-го типа (ЕІ 30); - количество людей, находящихся в классе, не должно превышать 35 человек. Перечень и тип систем противопожарной защиты: Наружное противопожарное водоснабжение здания предусмотрено от двух подземных пожарных гидрантов, установленных на городской сети водопровода. Автоматическая установка пожарной сигнализации безадресного типа. СОУЭ 3-го типа.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной

	безопасности, выполнен	ние которых должно обеспечиват защиты_	гься на объекте
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, гл.29 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.4, п.5.2, п.6.3, п.8 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1) ч.1 ст. 90 гл. 19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.7.1, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.14, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.35, ст.36 гл.10; ст.57, ст.58, 59 гл.14; ч.1, ч.2, ч.5, ч.6 ст.87 гл.19; ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.19 ст.88 гл.19; ч.1-3, ч.5, ч.6 ст.134 гл.30; ч.2, ч.4, ч.5, ч.6 ст.137 гл.31 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 1 - 5, п.6.7.15, п.6.7.17 СП 2.13130.2020; П.4.1, п.4.2, п.5.1, п.5.6 СП 4.13130.2013; ст. 31 гл.9 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6; п.48, п.49, п.50 ст. 2 гл.1; ст.53 гл.14; ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.8, ч.10, ч.11, ч.14, ч.15 ст.89 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.4.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.3.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.4.4, п.4.4.6, п.4.4.7, п.п.8.1.1-8.1.4, п.8.1.9, п.8.1.15, п.8.1.21, п.8.22, п.8.2.4, п.8.3.3 СП	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	1.13130.2009. Выполняется, за исключением п.8.1.11, п.8.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Выполнен расчет пожарного риска. ст. 76 гл. 17, ч.1, ч.2 ст.90 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.7.6, п.7.14, п.7.16, п.8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.2 ст.54 гл.14, ст.103 гл.23 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.п 13.1.1, 13.1.10, 13.1.11, 13.1.12, 13.2, 13.3.1, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.12, 13.4, 13.13, 13.14, 13.15, 14, 15, 16, 17, прил. А табл. А 1 п.9 СП 5.13130.2009; ст.54 гл.14, ст.91 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.3, п.4, п.6, п.7 СП 3.13130.2009; ст.62, гл.29 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.5.2, п.6.3 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54, 83, 84 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 14.1, п.14.2, п.14.4, п.17.2 СП 5.13130.2009; п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 СП 3.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	п.п. 1, 2, 21, 3, 4, 5, 8–17, 171,21–23, 25-28, 30, 32, 34,35–37, 54, 55, 60, 92, раздел XVIII Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности; раздел	Выполняется

противопожарный режим	XIX Обеспечение объектов защиты	
	первичными средствами	
	пожаротушения; Приложение N 1.	
	Нормы обеспечения переносными	
	огнетушителями объектов защиты	
	в зависимости от их категорий по	
	пожарной и взрывопожарной	
	опасности и класса пожара ППР	
	«Правила противопожарного	
	режима в Российской Федерации»	
	(утвержденные постановлением	
	правительства РФ № 1479 от	
	16.09.2020) (с изменениями на 24	
	октября 2022 года)	