


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» января 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-001089



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
производственный корпус с административно-бытовыми помещениями, класс
функциональной пожарной опасности Ф 5.1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА
КОМПАНИЙ "АТЛАНТИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1063915017430 ИНН: 3915452150

Место нахождения объекта защиты:

238460, обл. Калининградская, р-н. Багратионовский, п. Совхозное, ул. Победы, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.01.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	19
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2986

1.6.	Объем здания, куб. м	45662			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты; автоматическая установка пожарной сигнализации(адресная), система пожаротушения (порошковая), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (2 типа), внутренний и наружный противопожарный водопроводы.			
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) QB = 3,031 x 10-7				
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 0 рублей				
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, табл. 1, п.6.1.2 табл. 3 СП4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.62 гл.14, ч.2 ст.99 гл.22 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п.4.5, п.5.8, п.5.17, п.5.18, п. 7.2, п. 7.3, п.8.5, п. 8.8, п. 8.9, п.8.10, п.9.2, п.10.4, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; п.5.3.2 Специальных технических условий; п.48. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1) ч.1 ст. 90 гл. 19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2.1, п.8.2.3, п. 8.2.4, п. 8.2.6, п. 8.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31, ст.35, ст.36 гл.10; ст.57, ст.58, 59 гл.14; ст. 80 гл. 18; ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7 ст.87 гл.19; ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.11, ч. 12, ч.19 ст.88 гл.19; ч.1-3, ч.5, ч.6, ст.134 гл.30, табл.21, табл.22, табл. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.1, п.5.2.2, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.4.2, п. 5.4.3, п.5.4.4, п.5.4.16, п. 6.1.1 табл.6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п. 3.1 – 3.6 Специальных технических условий.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6; ст.53 гл.14; ч.1, ч.3, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12 ст.89 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1.4, п.4.1.5, п.4.2.3, п.4.2.5, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.4, п. 4.3.5, п. 4.3.12, п. 7.13.1, п. 8.1.1, п.8.1.6, п. 8.1.8, п 8.2.1, п. 8.2.4, п. 8.2.5 п. 8.2.11, п.8.2.12, п.8.3.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. 4.1– 4.4 Специальных технических условий.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76 гл. 17, ч.1, ч.2 ст.90 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

		безопасности»; п. 7.1, п. 7.2, п.7.3, п.7.12, п. 7.13, п 7.16, п.7.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Противодымная защита ст. 56 гл.14, ст.85 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.п е) п. 7.2, п.п. в) п.7.3, п.7.4, п. 7.10, п.п. а,б,в,г) п.7.11, п. 7.12, п.п к) п.7.14, п.п. г,ж) п. 7.17, п.7.20, п.7.21, п.7.22 СП 7.13130.2020 Автоматическая установка пожарной сигнализации: ст.54 гл.14, ст.83 гл. 19, ст.103 гл.23 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ ; п. 5.2.1, п 5.2.2 Специальных технических условий; Таблица 3, п. 10.2 СП 486.1311500.2020 ; Приложение А, Таблица А.1, п. 18, п. 6.1.1, п. 6.1.3, п. 6.1.4, п. 6.1.5, п. 6.2.1, п. 6.2.11, п. 6.2.12, п. 6.4.2, п. 6.5.1, п. 6.5.2, п. 6.6.1, п. 6.6.9, п. 6.6.15, п. 6.6.16, п. 6.6.27, п.6.6.35 п.6.6.38 СП 484.1311500.2020 ; Автоматическая установка пожаротушения: ст.61 гл.14, ст.83 гл. 19, ст.104 гл.23 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.5.2.3 Специальных технических условий; п.5.1, п.5.2, п.5.4, п.п. 10.1.1 – 10.1.6, п. 10.2.1, п. 10.2.4, п. 10.2.5, п. 10.2.11, п. 10.2.17, п. п. 10.3.1, п. 10.3.2, п. 10.3.3, п. 10.3.4, п. 10.4.2, п. 10.4.3, п. 10.4.26 СП 485.1311500.2020 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:	Выполняется

		ст.54 гл.14, ст.84ст.91 гл.19 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; Раздел 7 п.17 Таблица 2, п.3.1, п. 3.3, п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.3 СПЗ.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод ст.86 гл.19Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.5.3.1 Специальных технических условий; п.10.1,п.10.4, п. 10.6, п.10.8, п.10.10, п.12.5, п. 12.9, п.п. а) п. 12.10, п.12.11,п.12.15, п.13.1, п.14.1.3, п. 14.1.6, п. 14.1.8, п.14.1.14, п.14.1.26, п.14.1.28, п 14.3, п 15.1, п. 15.2 СП 10.13130.2020 Наружный противопожарный водопровод ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.62 гл.14, ч.2 ст.99 гл.22 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.5.3.2Специальных технических условий; п. 4.1,п. 4.2, п. 4.3, п.4.5, п.5.8, п.5.17, п.5.18, п. 7.2, п. 7.3, п.8.5, п. 8.8, п.8.9, п.8.10, п.9.2, п.10.4, СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч. 4 ст. 83, ч.7-11 ст.85, ч.3 ст.103 гл.23 Федерального закона от 22 июля 2008 года 123-ФЗ; п.5.2.1 Специальных технических условий; п. 5.4, п.5.11, п.5.21, п.6.1.1, п.6.1.4, п. 6.3.1, п. 6.3.2, п.6.4.1, п.7.1.2, п.7.1.3, п. 7.1.9, п. 7.1.12, п. 7.1.13, п. 7.2.1, п 7.5.1, п.7.6.1- 7.6.10, п. 7.6.14, п. 7.7.1- 7.7.7 СП 484.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3, п. 3.5, п. 5.1 СП 3.13130.2009 «Системы	Выполняется

		противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7.20 СП7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. I: п. 2, п. 2.1, п. 3, п. 4, п. 5, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. п. (д, е, з, к, о) п. 16, п. 17, п. 17.1, п. 25, п. 26, п. п. (а-д) п. 27, п. 32, п. п. (а-и) п. 35, п. 36, п. 37, п. 40, п. 41, п. 42, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 51, п. 52, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60; ч. IX: п. 121, п. 122, п. 123, п. 124, п. 125, п. 126, п. 127, п. 145, п. 147, ч. XIV: п. 288, п. 293, ч. XVIII, ч. XIX: п. 397, п. 400, п. 402, п. 403, п. 404, п. 406, п. 407, п. 409. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется