

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» февраля 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-002241



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное социальное учреждение социального обслуживания
Калининградской области «Специальный пансионат «Долгоруково»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАНСИОНАТ "ДОЛГОРУКОВО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902215622

ИНН: 3915010433

Место нахождения объекта защиты:

238430, обл Калининградская, р-н Багратионовский, п Долгоруково, ул Молодежная,
Дом 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2306
1.6.	Объем здания, куб. м	6948
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации с автоматическим дублированием сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа; внутренний и наружный противопожарный водопровод.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчётная величина пожарного риска составляет $3,465 \cdot 10^{-8}$ (допустимое значение $1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹), при выполнении следующих дополнительных мероприятий: 1. Обеспечить размещение людей группы мобильности МЗ (инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры) в помещениях 2-ого этажа здания, расположенных вблизи эвакуационных выходов, ведущих в лестничные клетки; 2. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей, всех помещений 1-го и 2-го этажей здания, выходящих в коридоры, за исключением дверей жилых помещений, а также дверей технических помещений категории Д и санузлов; 3. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) устройств для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей, выходящих из	

помещений и коридоров в лестничные клетки, а также противопожарных дверей, за исключением помещения охраны, расположенного на 1-ом этаже здания; 4. Исключить (не допускать) фиксацию дверных полотен двупольных дверей из актового зала (помещение №27) в коридор (помещение №31) согласно плану мансарды здания, приведённому в приложении №3. Оба дверных полотна указанной двупольной двери должны быть открывающимися – «активными», т.к. ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна, учитывать ширину зафиксированного – «пассивного» дверного полотна не допускается. На обоих дверных полотнах указанной двупольной двери необходимо предусмотреть устройства (приспособления) для самозакрывания, обеспечивающие последовательное их закрывание.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; подп. «в» п. 8.1.1, п.п. 8.1.2-8.1.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6, 8, 11 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2.2 СП 4.13130.2013; п.п. 5.2.3, 5.2.7 СП	Выполняется

	опасности	2.13130.2020	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 5, п.п. 1-6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.1.2, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, подп. «а» п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, п.п. 1-4 ч. 1, ч.ч. 2-4, 7-11 ст. 84, ст.ст. 86, 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.1-4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009; подп. «в» п. 7.2 СП 7.13130.2013; п. 5.2 СП 8.13130.2020; п. 7.6 СП 10.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 1, 2, 3 ст. 59, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020; п. 4.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-6, 8-15, подп. а), б), д), е), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 17-18, 23-32, 35-37, подп. а), б), г), д) п. 41, п.п. 42, 43, 48, 50, 52, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 73, 84, 85, 286 разделы XVIII, XIX ППР РФ	Выполняется