

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» марта 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-004479



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребёнка - детский сад №4

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД 4**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023902052745

ИНН: 3918009027

Место нахождения объекта защиты:

238530, обл Калининградская, р-н Зеленоградский, г Зеленоградск, ул Ленина, Дом
4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	290
1.6.	Объем здания, куб. м	22448
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ третьего типа
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска: $Q_v = 0,0013 [1 - (0,578368 + (1 - 0,578368) 0,099838)] = 8,88 \cdot 10^{-7}$ Здание МАДОУ ЦРР - детский сад № 4, по адресу 238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 4, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, при условии выполнения следующих дополнительных (компенсирующих) мероприятий: 1. В подвальном этаже не допускать расположение складских помещений категории А, Б, В1-В3 по взрывопожарной и пожарной опасности. 2. Противопожарные двери и двери лестничных клеток необходимо оборудовать устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Содержать указанные двери в исправном состоянии. 3. Подвальный этаж необходимо отделить от 1-го этажа противопожарными перегородками 1-го типа. 4. С работниками учреждения ежеквартально проводить практические занятия по отработке действий персонала и эвакуации людей в случае возникновения пожара. 5. Не допускать складирования под лестничными маршами и на лестничных площадках горючих и иных материалов. 6. Не допускать не обоснованных изменений функционального назначения помещений, объемно-планировочных и конструктивных решений. 7. Систему оповещения и</p>	

управления эвакуацией людей при пожаре необходимо содержать в соответствии с требованиями действующего законодательства. 8. Автоматическую установку пожарной сигнализации необходимо содержать в соответствии с требованиями действующего законодательства. 9. Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации не должны превышать класс пожарной опасности КМ 1.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	---

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 (таблица 1), ФЗ 123 ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.: 5.1, табл. 1, п. 8.6, 8.7, 10.1	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.: 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 п.:5.2.3, 6.7.10, 6.7.11	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.2.2, п.4.2.9, п.4.2.22, п.4.4.16, п. 4.3.1-4.3.8, п. 4.4.1 п.5.1.14 ФЗ-123 таблица 28, ФЗ 123 ст. 53	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 90 СП 4.13130.2013	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1, п. 7.7, п. 7.13, п. 7.14	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП484.1311500.2020 (таблица А.1) Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 83, 84 СП 3.13130.2009 п. 3.1 -3.5, п. 4.1-4.4, п. 4.6 - 4.8, п. 5.1 - 5.5, табл. 1, табл. 2, табл. А.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП484.1311500.2020 п. 7.1.1-7.1.5, п. 7.2.2 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 52, 54	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 п.4, ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) (с изменениями на 24 октября 2022 года) п.: 2, 3, 5, 8–19, 21–32, 34–37, 40–43, 48–50, 54–57, 60, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 86, 88 – 92, 337 – 372, 397 – 404, 406, 407, 409	Выполняется