## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«01» апреля 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-004899



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Здания ГАУ КО ООДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», «Паруса надежды». Спальный корпус 3.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901006238 ИНН: 3906069110

Место нахождения объекта защиты:

238563, обл Калининградская, р-н Светлогорский, г Светлогорск, ул Майская, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01 01 1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса	

		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских
		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1038
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	4623
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	СОУЭ (3 тип), АУПС, НПВ
	(системы противодымной защиты, пожарной	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	
	противопожарные водопроводы)	

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

На объект выполнен расчет индивидуального пожарного риска (от 19.11.2020 года, рег.№РР-200/К, Qв,i =3,642x10-7) Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Выполнить систему оповещения в соответствии с требованиями Свода правил

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 2. Выполнить систему автоматической пожарной сигнализации в соответствии с требованиями Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования». 3. Выполнить внутренний противопожарный водопровод в соответствии с требованиями Свода правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». 4. Оборудовать систему автоматической пожарной сигнализации возможностью дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. 5. Аварийное освещение выполнить

в соответствие с требованиями Свода правил «Естественное и искусственное освещение». 6. Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта, организовать не реже 1 раза в квартал проверку работоспособности указанных систем в соответствии с «ГОСТ Р 57974-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки

работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» (Приказ Росстандарта от 21.11.2017 № 1794-ст).

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек

## 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	выполняется/не выполняется
		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123 СП 4.13130.2013 - п.4.1, п.4.3 таб.1, п.4.14, п.4.15, п.5.6.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ-123 СП 8.13130.2020 п.4.5, таб.2., п.6.3, п.6.4	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 – п.8.1, п.8.6, п.8.8, п.8.9, п.8.11, п. 8.12	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58.ч.1. ч.2. ФЗ-123 СП 2.13130.2020 – п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.13, п.5.4.17, п.5.4.20, п.5.4.21	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СТ. 53. Ч.1. Ч.2. Ч.3. Ч.4. ФЗ-123 СП 1.13130.2020 — п.4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.4, п.4.4.1, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.5, п.4.4.9, п.4.4.12, п.7.1.1, п.7.1.3	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90. ч.1. ч.2. ФЗ-123	Выполняется
4.7.		СП 3.13130.2009 п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п. 4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4, п 5.5 СП 5.13130.2009 п: 13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12,п.13.4.1, п.13.14.2,п.13.14.2,п.13.14.4, п.13.14.5,п.13.14.5,п.13.14.6, п.13.14.7,п.13.14.10, п.13.14.11,п.13.14.12, п.13.14.13,п.13.15.2, п.13.15.3,п.13.15.4, п.13.15.12,п.13.15.13, п.14.1, 14.3, п.15.1, 15.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 П17 Таблица А-4 СП 3.13130.2009 — п.3.5	Выполняется
4.9.	1	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п.29, п.30, п.31, п.32, п.35, п.37, п.41, п.42, п.43, п.48, п.49, п. 50, п. 51, п. 52, п.54, п. 55, п. 56, п. 57, п. 59, п. 60, п.63, п.77, п. 79, п. 84,	Выполняется

	п.85, п. 86, п.392, п.393, п.394, п.395, п. 396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.403, п.404, п.406, п.409, п.413	
--	--	--