

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-007143



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда  
средняя общеобразовательная школа № 29

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда  
средняя общеобразовательная школа № 29

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901646603

ИНН: 3907013423

Место нахождения объекта защиты:

236011, обл Калининградская, г Калининград, ул Батальная, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	463
1.6.	Объем здания, куб. м	2470
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Расчётная величина пожарного риска составляет <math>8,424 \cdot 10^{-9}</math> (допустимое значение <math>1 \cdot 10^{-6}</math> год<sup>-1</sup>), при условии выполнения следующих дополнительных мероприятий по пожарной безопасности: 1. обеспечить наличие и исправность (работоспособность) следующих дверных полотен с устройствами для самозакрывания согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3: • 1 этаж: двери №№4, 8, 9, 13; • 2 этаж: двери №№18-21, 25. 2. обеспечить перед наружными дверями (эвакуационными выходами) спальни-игровой (помещение №3) и зала (помещение №17), расположенных на 1-ом этаже здания, наличие горизонтальных входных площадок с шириной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей; 3. обеспечить ширину дверей №23 и №27 в свету не менее 0,7 м на пути эвакуации согласно плану 2-го этажа здания, приведённому в приложении №3.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></b></p>	

<b>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</b>		
<b><u>защиты</u></b>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; подп. «в» п. 8.1.1, п.п. 8.1.2-8.1.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57, 58, ч.ч. 1, 2, 5, 6, 8, 11 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 5.2.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 5, п.п. 1-3, 5, 6, 9 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.1.2, 4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13-4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.3.2-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, подп. «а» п. 4.4.1, п.п. 4.4.2-4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.15, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 СП 1.13130.2020 выполняется (не выполняется в части геометрических параметров эвакуационных путей и выходов, обосновано проведением расчёта по оценке пожарного риска)	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется

	подразделений при ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, ч. 1 ст. 68, п.п. 1, 4 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.1-4.4, 4.8 СП 486.1311500.2020; п.п. 6, 7 СП 3.13130.2009; п. 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 1, 2, 3 ст. 59, ст. 81, ч.ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ч.ч. 6, 7, 9 ст. 83, ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020; п. 4.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-6, 8-15, подп. а), б), д), е), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 17-18, 21-23, 25-28, 30-32, 35-37, подп. б), г) 41, п.п. 43, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 73, 286 разделы XVIII, XIX ППР РФ	Выполняется