


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» июля 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-012582



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание гостиницы "Империял"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Регион-Тур"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1153926029212

ИНН: 3902010274

Место нахождения объекта защиты:

238050, обл Калининградская, р-н Гусевский, г Гусев, ул Московская, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.10.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 11 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 958 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3880 |

| | | |
|--|---|--|
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС): 1) Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Гранит 24» – 1шт.; 2) Блок бесперебойного питания ББП 3А – 1шт.; 3) Аккумулятор АКБ 12В 7 Ач.; 4) Прибор речевого оповещения «Соната-К» - 1шт.; 5) тепловой ИП 103-5 – 14шт.; 6) Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 106шт.; 7) Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 8шт.; 8) Световой пожарный оповещатель «Выход» Сфера (80м) – 12шт.; 9) Оповещатель свето-звуковой наружный «Призма-200» - 1шт.; 10) Модуль акустический «Соната-3» - 9шт. Здание оборудовано СОУЭ (система оповещения управления эвакуацией) - 3-го типа.</p> |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | |
| <p>На объекте выполнен расчет индивидуального пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск составляет $3,642 \cdot 10^{-7}$ Данный расчёт индивидуального пожарного риска произведём с учётом выполнения дополнительных мероприятий: 1. Установить</p> | | |

доводчики на двери помещений (за исключением дверей санузлов), выходящие в лестничные холлы и коридоры. 2. Установить дверные уплотнители и доводчики на двери в подвале.

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Страхование объекта защиты не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|------|---|--|--|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | статья 69 ФЗ-№123; п.п. 4.1, 4.3 (Таблица № 1). п.п. 4.14, 4.15 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | статьи 62; 68 ФЗ-№123; пункты 4.1; 5.2; 5.17; 5.18 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | статья 90.1.1 ФЗ-№123 пункт 8.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | статьи 28; 29; 30; 31; 32 ФЗ-№123 пункты 4.1; 5.2.5; 5.2.6 СП 4.13130.2013 пункты 13; 15; 25; 23 ППР в РФ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | статьи 53; 89 ФЗ-№123 пункты 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4 СП 1.13130.2020 пункты 14; 23; 26; 27; 36; 37 ППР в РФ | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | 90 ФЗ-№123 раздел 7 СП 4.13130.2013 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | статьи 54; 56; 81; 82; 83; 84 ФЗ-№123 пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6; 4.8; 5.1; 5.3 т.2, т.3; 5.4; 5.5 СП 3.13130.2021 пункты 5.8; 5.10; 5.11; 5.21; 7.1.3 СП 484.1311500.2020 пункты 5.1; 5.2; 6.1-6.8 СП 6.13130.2021 пункты 1.1; 3.6; 5.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | статьи 54; 62; 81; 82; 83; 84 ФЗ-№123 пункты 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.8; 5.1; 5.3; т.1; т.2 СП 3.13130.2009 пункты 5.1; 5.2; 6.1-6.8 СП 6.13130.2021 пункты 1.1; 3.6; 5.2; 5.17; 5.18 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | статьи 51; 52; 55; 60; 64 ФЗ-№123 приложение №1 п.п.1-27, приложение 2 п. п. 1-3 Приказ МЧС РФ № 806 пункт 4.1 СП 9.13130.2009 пункты 1-4; 11; 16; 21; 22; 30; 32; 35; 41; 60; раздел: XVIII ППР в РФ | Выполняется |