Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«07» августа 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-013421

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное унитарной предприятие Росмопорт

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037702023831 ИНН: 7702352454

Место нахождения объекта защиты:

127030, г Москва, ул Сущёвская, Дом 19 стр. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	516

1.6.	Объем здания, куб. м	5764
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа. 3. Система внутреннего противопожарного водопровода. 4. Система наружного противопожарного водопровода

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Страхование объекта защиты от ущерба имуществу третьих лиц от пожара не производилось. Ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 рублей 00 копеек	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст.69; СП 4.13130.2013: п.6.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст.62, 68; СП 8.13130: п. п. 4.1, табл. 3, п. 7, п. п. 8.5, 8.8, 11.2, 11.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 98; СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст.28-32; СП 4.13130.2013: п. п. 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.3.2, 6.3.4; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. п. 13, 15, 23, 25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 53, 89; СП 1.13130.2020: п. п.4.2.5, 4.2.13 — 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 8.3.1, 8.3.2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. п. 9, 14, 23, 26, 27, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 90; СП 4.13130.2013: п. п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 54, 56, 81, 82, 83, 84, 86, 91; СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 5.1, 5.3, 5.4, 6, 7; СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1.1- 6.1.5, 6.2; СП 7.13130.2013: п. 8.5; СП 10.13130: п. п. 6.1.5-6.1.7, 6.1.9-6.1.11, 6.1.13, 6.1.18-6.1.20, 6.1.23, 6.2, 7, 12.1-12.6, 12.9-12.13, 14, 15; СП 8.13130: п. п. 4.1, табл.	Выполняется

		3, п. 7, п. п. 8.5, 8.8, 11.2, 11.3	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 54, 62, 81-84; СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.5, 6.6; СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.3, 5.4, 6, 7; СП 6.13130.2021 п. п. 5.1, 5.2, п.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 25.12.2023): ст. 51, 52, 55, 60, 64; Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 6, 10 - 17, 23, 25, 26, 27, 32, 35, 36, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 398, 399, 403, 407, 408, 409	Выполняется