

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Калининградской  
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«26» сентября 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-016450



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания  
Калининградской области "Региональный реабилитационный центр для инвалидов  
"Новые горизонты"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
"НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1043913502148

ИНН: 3915446100

Место нахождения объекта защиты:

238460, обл Калининградская, г Ладушкин, ул Победы, Дом 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

24.10.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	433
1.6.	Объем здания, куб. м	2317
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчётная величина пожарного риска составляет <math>2,772 \cdot 10^{-7}</math> (допустимое значение <math>1 \cdot 10^{-7}</math> год<sup>-1</sup>) На объекте: здание ГБОУ СО «Новые горизонты», по адресу Калининградская область, г. Ладушкин, ул. Победы, 3, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год, при условии выполнения следующих дополнительных мероприятий по пожарной безопасности: 1. Обеспечить наличие и исправность (работоспособность) следующих дверных полотен с устройствами для самозакрывания согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3: 1 этаж: двери №№2-9, 11, 17, 18, 23, 63, 64, 68, 69, 70, 71-77, 79, 2 этаж: двери №№33-40, 48-52, 96-98, 100-109, 113, 117-119, 120-123, 125; Устройства самозакрывания двупольных дверей должны быть с координацией последовательного закрывания полотен. 2. Обеспечить обозначение верхнего края выходов высотой менее 1,9 м в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечить их травмобезопасность, согласно плану подвала здания, приведённого в приложении №3; 3. Обеспечить открывание обоих полотен двупольных эвакуационных дверей №№ 2, 3, 5, дверей №№65, 68, 70, 96, 97, 116, 145,</p>	

согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №3, т.е. не допускать фиксацию одного из двух полотен указанных двупольных дверей. Ширина двупольных дверей эвакуационных выходов определяется только через «активные» дверные полотна, ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна учитывать не допускается.

3.	<p><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>
----	---

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается

4.	<p><b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 ст. 62; ч. 1, ч.3 ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4,1, п. 4.2, п. 4.3, п. 5.2, табл. 2, п. 8.8, п. 8.9 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1) ч.1 ст. 90 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.1.4, п. 8.1.7, п.8.1.11, п. 8.1.14 СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 31, ст.35, ст.36 гл. 10; ст.57, ст.58, 59 гл. 14; ст. 80, ч.16; ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7 ст.87 гл.19; ч.1, ч.2, ч.3, ч.6, ч.8, ч.13, ч.19 ст.88 гл.19; ч.1-3, ч.5, ч.6, ч.12 ст.134 гл.30, табл.21, табл.22 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ; п.5.2.1, п.5.2.2, п. 5.2.7, п. 5.2.8, п. 5.4.2, п.5.4.19, п. 6.7.1 табл.6.9 СП	Выполняется

		2.13130.2020	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2 ч.1 ст.6; ст.53; ч.1, ч.2, ч.3, П.1 ч.3.1, ч. 4, ч.8, ч.10, ч.11, ч.12 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.1.4, п.4.1.5, п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.5, п.4.2.7, п.4.2.10, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п.4.3.1, п. 4.3.2, п.4.3.3, п. 4.3.5, п. 4.3.11, п. 4.3.12, п. 5.3.1, п. 5.3.6, СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76, ч. 1 ст. 80, п.3 ч.1, ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.3, п. 7.5, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации: ст.54, ст. 83 гл. 19 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ; Таблица 1, п. 8.2 СП 486.1311500.2020 Приложение А, Таблица А.1, п. 2, п. 6.1.6, п. 6.2.1, п. 6.4.2, п. 6.5.1, п. 6.6.1, п. 6.6.16, п. 6.6.27, СП 484.1311500.2020. Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре: ст.54, ст. 84, ст.91 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ; Раздел 7, Таблица 2, п. 3 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 54 ч. 1, 2, 4, 9, ст. 82, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.5.11, п.6.1.4, п.7.1.2, 7.1.3, п. 7.2.2, СП 484.1311500.2020 п. 3.3, п. 3.4, п.5.1, п.5.3 СП 3.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-	ч.ч. 1, 3 ст. 5 Федерального закона	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 2-6, 8-15,подп. а), б), д), е),з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п. 17-18,23, 25, 26-28, 30-32, 35-37, подп. б),г) п. 41, п.п. 42, 43,48-52, 54, 55, 60, 65, 67, 71,73, 84,85, 286 разделы XVIII, XIX ППР РФ
---	--