Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» ноября 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-018611

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Гусевская центральная районная больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Гусевская центральная районная больница"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900551619 ИНН: 3902001417

Место нахождения объекта защиты:

238056, обл Калининградская, р-н Гусевский, г Гусев, ул Московская, Дом 56

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.02.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	978
1.6.	Объем здания, куб. м	5907
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется не адресная система пожарной сигнализации (СПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не проводился		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-№123 табл.1 п. 4.1; 5.6.2; 5.6.4 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, ст.68 ФЗ-№123 ч.5 табл. №2. п. 8.8; 8.9; 8.10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для	п.8.1; 8.1.4 СП 4.13130.2013	Выполняется

	пожарной техники		
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.6.1 ст.29; ст.30; ст.31; ст.32 ст. 82: ст.83; ст.84; ст.85; ст. 87; ст.88; ст. 89; ст. 90; ст.91 ст.103 ст.134 ст.137 табл. № 21; 22; 23; 24;27; 28:29 ППР в РФ № 1479 раздел 4, п. 4.1; раздел 5, п. 5.2.3; п. 5.2.5; раздел 6; п.6.7.15; табл. 6.9; 6.13 СП 2.13130.2020 раздел 4, п. 4.1; 4.2; 4.3 табл.1; раздел 4, п.4.4; п. 4.16; раздел 5, п.5.1.1; п. 5.1.3; п. 5.1.4; п.5.2.4; п.5.6.2; п.5.6.4; раздел 7, п.7.1; п.7.3;п. 7.6; п.7.7 СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	раздел I, глава 14, ст. 53; раздел III, глава 19, ст.89 п. 1, п. 2, п. 3, п.3.1, п.4, п.8, п.10, п.11, п.14; раздел VI, глава 30, ст.134 п. 2, п. 3, п. 6; табл. 27; 28; 29 ФЗ-№123 раздел 4 п. 4.1.2; п.4.1.5; п.4.2.1; п. 4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4, п.4.2.5, п. 4.2.6; п.4.2.8; п. 4.2.9; п. 4.2.11; п. 4.2.13; п. 4.2.14; п. 4.2.15; п. 4.2.16; п. 4.2.17; п. 4.2.18; п. 4.2.20; п. 4.2.21; п. 4.2.22; п. 4.3.1; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.3.5; п. 4.3.6; п. 4.3.12; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.4.; п. 4.4.6; п. 4.4.7; п. 4.4.8; раздел 7 п. 7.12; п. 7.12.2; п. 7.12.3; п. 7.12.4; п. 7.12.5; п. 7.12.6; п. 7.12.7; п. 7.12.8; п. 7.12.10; п. 7.12.11;п. 7.12.12; п. 7.12.13; п. 7.12.14; п. 7.12.15; п. 7.12.17; п.7.12.18; п.7.12.19	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-№123 раздел 7, п. 7.1; п. 7.3; п. 7.5; п. 7.7; п. 7.16; раздел 8, п. 8.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	раздел I, глава 14 ст. 54: 62; раздел II, глава 15, ст. 68; раздел III, глава 19, ст.83; ст.84; ст.85; ст.86 ФЗ-№123 раздел 4, п. 4.1; п. 4.5; п. 4.6; раздел 5, п. 5.3; п. 5.5; табл.	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№1, №2 СП 3.13130.2009 раздел 5, п. 5.2; п. 5.4; раздел 6, п. 6.1.1; п. 6.1.2; п. 6.1.4; п. 6.1.6; раздел 7, п. 7.2.2; п. 7.2.4; приложение А, табл. А1 СП 484.1311500.2020 раздел 4, п. 4.3; п. 4.4; п. 4.9; табл.№ 1; №2 СП 486.1311500.2020 раздел 5 табл. №2., раздел 8, п.8.4; п. 8.8; п. 8.9; п. 8.10 СП 8.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	раздел I, глава 6, ст. 21; раздел III, глава 19, ст. 81; ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст. 85 ФЗ-№123 раздел 6, п. 6.1; п. 6.2; п. 6.4; п. 6.6; п. 6.7; п. 6.8 СП 6.13130.2021	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	раздел I, п. 2; п. 3; п.4; п.5; п.6; п.9; п.10; п.12; п.13; п.16; п.17; п.23; п.26; п.27; п.30; п.31; п.32; п.34; п.35; п.36; п.37; п.41; п..42; п.43; п.48; п.49; п.50; п.54; п.55; п.56; п.60; раздел II, п. 65; раздел IV, п. 92; раздел XVIII, п. 392; п. 393; п. 394; раздел XIX п. 395; п. 396; п. 397; п. 398; п.399; п. 400; п. 401; п. 402; п. 403; п. 404; п. 405; п. 406; п. 407; п. 408; п. 409 ППР в РФ № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.