

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» ноября 2024 г.

Регистрационный № 39-08-2024-019903



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Дарика"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Дарика"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023901643292

ИНН: 3907032708

Место нахождения объекта защиты:

236004, обл Калининградская, г Калининград, ул Типографская, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.2 Здания организаций общественного питания
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	431
1.6.	Объем здания, куб. м	1336
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СОУЭ (2 тип), АУПС (адресная), НВП										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>На объект выполнен расчет индивидуального пожарного риска («Пожпрофи», от 11.10.2024 года, рег.№РР-424/У, $R_i=8,148 \times 10^{-7}$) Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Все дверные проёмы в свету выполнить в ширину не менее 0,7м., а высоту не менее 1,9м. 2. Установить системы автоматического закрывания дверей (доводчики) и уплотнения в притворах на всех дверях ведущих в коридор (кухня, кабинеты, лестничная клетка, обеденные залы). 3. Установить противопожарную дверь в помещение электрощитовой.</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст. 69 ФЗ-123 СП 4.13130.2013 - п.4.3 таб.1, п.4.14, п.4.15.</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное</td> <td>ст. 62 ФЗ-123 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123 СП 4.13130.2013 - п.4.3 таб.1, п.4.14, п.4.15.	Выполняется	4.2. Наружное	ст. 62 ФЗ-123 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ-123 СП 4.13130.2013 - п.4.3 таб.1, п.4.14, п.4.15.	Выполняется										
4.2. Наружное	ст. 62 ФЗ-123 СП 8.13130.2020	Выполняется										

	противопожарное водоснабжение	п.4.5, таб.2., п.6.3, п.6.4	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.1, п.1, ст.90 123-ФЗ СП 4.13130.2013 – п.8.1 «б», п.8.1.4, п.8.1.5, п.8.1.6, п.8.1.7, п.8.1.8, п.8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 58.ч.1. ч.2. ФЗ-123 СП 2.13130.2020 – п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.3, п.5.3.5, п.5.3.6, п.5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, п.5.4.13, п.5.4.16, п.5.4.17, п.5.4.20.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53. ч.1. ч.2. ч.3. ч.4. ФЗ-123 СП 1.13130.2020 – п.4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.12, п.4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.12, п.4.4.2, п.4.4.3, п.4.4.4, п.4.4.9, п.4.4.12, п.7.2.1, п. 7.2.2, таб.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90. ч.1. ч.2. ФЗ-123 СП 4.13130.2013 п.7.1, п.7.6, п.7.7, п.7.13, п.7.19	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.3, ст.52, п.1, п.2, ст.54, ст.62, ст.68, п.3, ст.81, п.1, п.4, п.5, п.6, п.9 ст.83, п.1, п.2, п.3, п.4, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, ст.84, п.1,п.2 ст.86, п.2, п.3, п.4 ст.103 ФЗ-123 СП 3.13130.2009 п. 3.2, п.3.3, п.3.4, п. 3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.6, п. 4.7, п.4.8, п.5.1, п.5.2, п.5.3, таб.2. СП 5.13130.2009 Таб.М.1, п: 13.1.11, п.13.1.12, п.13.2.2, п.13.3.4, п.13.3.6, п.13.3.8, п.13.3.12,п.13.4.1, п.13.13.1-13.13.3,п.13.14.1, п.13.14.2,п.13.14.4, п.13.14.5,п.13.14.6, п.13.14.7,п.13.14.8, п.13.14.9,п.13.14.10, п.13.14.11,п.13.14.12,	Выполняется

		п.13.14.13,п.13.15.2, п.13.15.3,п.13.15.4, п.13.15.12,п.13.15.13, п.14.1, 14.3, п. 15.1, 15.5	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.2 ст.54, п.2 ст.62, п.4 ст.83, п.1, п.4 ст.84, п.3 ст.103 123-ФЗ СП 5.13130.2009 п.14.1, п.14.2, п.14.3, п.14.4 СП 3.13130.2009 – п.3.5	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 п.3, п.4, п.5, п.6, п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14, п.15, п.16, п.17, п.18, п.21, п.22, п.23, п.25, п.26, п.27, п.28, п.30, п.31, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.43, п.49, п.54, п. 55, п. 56, п. 59, п. 60, п.77, п. 79, п.392, п.393, п.394, п.395, п. 396, п.397, п.398, п.399, п.400, п.403, п.404, п.406, п.409, п.413.	Выполняется