Зарегистрирована ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» июня 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-008515



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа города Багратионовска»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа города Багратионовска»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 3915009893

ОГРН/ОГРНИП: 1023902212685

Место нахождения объекта защиты:

238420, обл Калининградская, р-н Багратионовский, г Багратионовск, ул

Пограничная, Дом 81

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	III		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания		
		общеобразовательных		
		организаций, организаций		
		дополнительного образования		
		детей, профессиональных		
		образовательных организаций		
1.4.	Высота здания, м	7		

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	714			
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м	3045			
1.7.	Количество этажей	3			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет			
	опасности, категория зданий, сооружений по				
	пожарной и взрывопожарной опасности				
	(указывается для зданий производственного или				
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	Автоматическая установка			
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации;			
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	система оповещения и			
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	управления эвакуацией людей			
	противопожарные водопроводы)	при пожаре 2-го типа			
1					

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска проводился ПБ-РР-54/2023. Индивидуальный пожарный риск R определяется как максимальное значение пожарного риска из всех рассмотренных в расчете сценариев пожара и составляет R=7,517*10-8 год. Дополнительные противопожарные мероприятия: 1. Произвести монтаж устройств для самозакрывания (доводчиков) на дверях помещений, выходящих в общие коридоры и лкстничные клетки, на этажах здания (кроме санузлов). 2.Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, лестничных клеток должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 3.Обеспечение технической надежности элементов пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управлением эвакуации людей. 4.Обеспечить при эксплуатации объекта защиты выполнение требований Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». 5.Сохранение ширины эвакуационных путей и выходов. 6.Не применение имеющейся пожарной нагрузки для помещений. Установлена без адресная пожарная сигнализация, а именно: «Сигнал-10»1шт,ИП-212-45 32шт,ИП-212-63 2шт,ИП-103-3A 72шт,ИПР-И 15шт, ИПР-513-10 1шт, Аккумулятор 12В7АЧ 4шт, «Призма-200» 1шт, оповещатель звуковой «Флейта» 4шт, «Иволга» шт, табло световое 5Шт, блок бесперебойного

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов

питания «Давикон»1шт.

	страхования)						
	Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается.						
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной						
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте						
	защиты_						
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о				
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении				
	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется				
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется				
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.2, табл. 2 СП 8.13130.2020	Выполняется				
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.1,СП 4.13130.2013	Выполняется				
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31,ст. 57, 58,ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется				
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 5, п.1-3, 5, 6, 9, 11 ст. 52, ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется				
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется				
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ст. 54, ч. 1, п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, п.п. 1, 2, 4 ч. 1, ч.2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст.91Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 1.4 СП 10.13130.2020	Выполняется				

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 1, 2, 3 ст. 59, ч. 1, 2, 4, 7, 8, 9 ст. 82, ст. 103Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. 1, 3 ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 2-5, 8-15, подп. а), б), д), е), з), к), л), м), н), о) п. 16, п.п.17, 18, 21, 22, 24-29, 35, 36, 37, подп. б), г) п. 41, п.п. 43, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 286, разделы XVIII, XIX ППР РФ	Выполняется