

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» июля 2025 г.

Регистрационный № 39-08-2025-011262



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский индустриальный парк
"Мастер"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский индустриальный парк
"Мастер"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1053900046177

ИНН: 3904066018

Место нахождения объекта защиты:

236029, обл Калининградская, г Калининград, ул Большая Окружная, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8064

1.6.	Объем здания, куб. м	72576										
1.7.	Количество этажей	3										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная СПС по зданию; СОУЭ: - 2 тип в производственной части; - 3 тип в АБК										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводился</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводился</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 6.1.2 3 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>ст.62, 68 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.1, 4.3, 5.2 табл. 2, 5.3 табл. 3, 8.8, 8.9 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 6.1.2 3 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, 68 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.1, 4.3, 5.2 табл. 2, 5.3 табл. 3, 8.8, 8.9 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п. 6.1.2 3 СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, 68 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 4.1, 4.3, 5.2 табл. 2, 5.3 табл. 3, 8.8, 8.9 СП	Выполняется										

		8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 7.1, 8.1, 8.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.1 ст. 6, ст. 57,58, 59, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 87, ст. 88, ст.137 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ч. 1 ст.6, ст.8, ч. 5 ст. 15 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, п. 5.2, 5.3, 5.4, п. 6.1.1 табл. 6.1, п. 6.6.1 табл. 6.9 СП 2.13130.2020 п.п. 5.1.5, 5.1.2, 5.6.4, 6.1.20, 6.1.39, 6.1.40, 6.1.41, 6.1.47, 6.1.48, 6.3.7 СП 4.13130.2013 п.п. 4.2.9, 4.2.13-4.2.16, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.16, 7.1.1, 7.1.5, 7.13.2, 8.1, 8.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.2.9, 4.2.13-4.2.16, 4.2.18-4.2.22, 4.3.1-4.3.8, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.16, 7.1.1, 7.1.5, 7.13.2, 8.1, 8.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п. 7.1 - 7.3, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст. 4, ст. 48, 49, 50, п. 3 ст. 52, ст. 54, ч.3 ст.81, ч.1-8 ст. 82, ч.1,7 ст. 83, ч. 1-4, ч. 7-11 ст. 84, ст. 91, ст. 103 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. п.п.3.3-3.5, 4.3,5.1,5.4,6, 7.СП 3.13130.2009 п. 8.1, 8.2, 8.5 СП 7.13130.2013 п. п. 6.1, 6.2.СП 484.1311500.2020 п.п..4.1, 4.4, 4.8, 4.9 табл.1, 3 СП 486.1311500.2020.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Раздел СП 484.1311500.2020 п. п.	Выполняется

	<p>взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>3.3-3.5, 5.1, 5.3 СП 3.13130.2009:</p>	
<p>4.9.</p>	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>ст. 6, 64 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806. п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479</p>	<p>Выполняется</p>